



DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00008/2019 (SRP)**

Às 14:30 horas do dia 06 de agosto de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 343 de 10/08/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 40100005902201947, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00008/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 32 (trinta e dois) nobreaks de 2,2 kVA, com garantia do fabricante, a serem instalados nos racks da Sede e NAJ s da Defensoria Pública do Distrito Federal-DPDF, para evitar o desligamento abrupto de dispositivos de rede, sensíveis a variação repentina de energia elétrica.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** ESTABILIZADOR TENSÃO

**Descrição Complementar:** NOBREAK, para instalação em racks, potência mínima suportada de 2,2 kVA, Tensão de entrada deverá ser de 115/227 V - BIFÁSICA, Tensão de saída deverá ser 115V 127 V via tomadas, fator potência mínimo 0,8, possuir 1(uma) interface de comunicação serial padrão RS-232C ou RS-485 ou USB e 1(uma) interface Ethernet com detecção automática para as velocidades de 10/100Mbps BaseTx, garantia on-site e demais características detalhadas conforme Termo de Referência.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 32**Valor estimado:** R\$ 2.126,8900**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Histórico****Item: 1 - ESTABILIZADOR TENSÃO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.838.678/0001-20	ANDREZA CAVALCANTE BARBOSA	Sim	Sim	TP	32	R\$ 1.900,0000	R\$ 60.800,0000	06/08/2019 14:18:18
<b>Marca:</b> TSSHARA <b>Fabricante:</b> TSSHARA <b>Modelo / Versão:</b> UPS PROFISSIONAL 2200VA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> NOBREAK, para instalação em racks, potência mínima suportada de 2,2 kVA, Tensão de entrada deverá ser de 115/227 V - BIFÁSICA, Tensão de saída deverá ser 115V 127 V via tomadas.								
15.785.674/0001-16	ANDREI SANTOS SILVA 05062492556	Sim	Sim	Nenhuma	32	R\$ 2.000,0000	R\$ 64.000,0000	05/08/2019 16:06:03
<b>Marca:</b> TS Shara UPS <b>Fabricante:</b> TS Shara UPS <b>Modelo / Versão:</b> TS Shara UPS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Características: - Marca: Ts Shara - Modelo: 4420 Especificações: - Autoteste na inicialização - Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação On-Line) - Microprocessado - Entrada Bivolt automático 110V, 115V, 127V / 220V - Saída Bivolt 115V/220V selecionável - Forma de onda senoidal pura - 4 baterias seladas internas de 12V 7Ah - Conector para 2 baterias automotivas - Painel com leds indicativos: rede e inversor - Inversor sincronizado com a rede - 8 tomadas tripolares de saída (10A NBR14136) - Proteção contra sobre-carga na saída com sinalização - Proteção contra sub e sobretensão (com retorno automático) - Proteção contra curto-circuito na saída - By-Pass automático - Disjuntor rearmável (circuit breaker) - Desligamento automático ao final do tempo de autonomia (com retorno automático) - Aviso para substituição das baterias quando necessário - Comunicação inteligente USB e RS232 (opcional) - Chave liga-desliga embutida e temporizada - Função Blecaute - DC Start (permite a partida durante falta de energia) - Estabilizador integrado - Filtro de linha integrado - Correção da tensão de saída em TRUE-RMS - Autonomia típica de até 3 horas (1 microcomputador, 1 monitor e 1 impressora com 60W de potência total) - Autonomia típica de até 12 horas (1 microcomputador, 1 monitor e 1 impressora com 60W de potência total) - com duas baterias (externas) Características Técnicas: - Potência (VA) 2200 - Tensão DC: 24V - Frequência em Rede (Hz): 50 ou 60Hz (+/- 5Hz) com Detecção Automática - Frequência em Inversor (Hz) Frequência da Rede +/- 1% - Fator de Potência: 0,7 - Tempo de Transferência (ms) 1 ms - Forma de Onda no Inversor: Senoidal pura - Rendimento em Rede (com meia carga) >=96% - Rendimento em Inversor (com meia carga) >=85% - Faixa de Variação de Entrada para 115V: 91V - 143V (CA) - Faixa de Variação de Entrada para 220V: 174V - 272V (CA) - Tolerância na Tensão de Saída em Inversor (+/- 6%) Conteúdo da embalagem: - Nobreak TS-Shara Garantia 12 meses de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso 24350 gramas (bruto com embalagem)								
05.807.475/0001-08	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	32	R\$ 2.112,0000	R\$ 67.584,0000	06/08/2019 00:08:12
<b>Marca:</b> TS SHARA UPS PROF FU <b>Fabricante:</b> TS SHARA UPS PROF FULLRANGE 2200 SENOIDAL 4BS <b>Modelo / Versão:</b> TS SHARA UPS PROF FULLRANGE 2200 SENOIDAL 4BS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> NOBREAK, para instalação em racks, potência mínima suportada de 2,2 kVA, Tensão de entrada deverá ser de 115/227 V - BIFÁSICA, Tensão de saída deverá ser 115V 127 V via tomadas, fator potência mínimo 0,8, possuir 1(uma) interface de comunicação serial padrão RS-232C ou RS-485 ou USB e 1(uma) interface Ethernet com detecção automática para as velocidades de 10/100Mbps BaseTx, garantia on-site e demais características detalhadas conforme Termo de Referência.								
04.191.350/0001-33	NATHAN'S - COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	32	R\$ 2.125,0000	R\$ 68.000,0000	05/08/2019 15:20:56
<b>Marca:</b> SMS <b>Fabricante:</b> SMS <b>Modelo / Versão:</b> 27745								

	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação de acordo com o Edital: a) Potência mínima suportada de 2,2 kVA; b) Possuir rodízio a fim de facilitar a locomoção e instalação do equipamento; c) Possuir 1(uma) interface de comunicação serial padrão RS-232C ou RS-485 ou USB e 1(uma) interface Ethernet com detecção automática;ca para as velocidades de 10/100Mbps BaseTx; d) O gabinete principal deverá ser de estrutura metálica com tratamento anódico;corrosivo, proteção a contatos elétricos, pintura em epóxi eletrostático;ca, ven&#1048619;lação forçada con&#1048667;nua e com capas de proteção para as régua de bornes elétricos com proteção IP-20; e) Todas as conexões elétricas deverão ser através de régua de bornes na parte dianteira ou traseira inferior ao gabinete, com iden&#1048619;fiação das fases e terra em cada ponto de conexão; f) Dupla conversão com fornecimento con&#1048667;nua de energia, sem qualquer interrupção na tensão de saída durante blackouts completos ou qualquer interrupção momentânea; g) Todos os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso e em linha de fabricação. TENSÃO DE ENTRADA a) Tensão de entrada deverá ser de 115/227 V - BIFÁSICA, via borne ou tomada com transformador isolador de entrada e saída, interno ao gabinete; b) Deverá suportar variação da tensão de entrada de $\pm 18\%$ ; c) A frequência de entrada deverá ser de 60 Hz $\pm 8\%$ ; d) Alimentação via régua de bornes ou tomada. TENSÃO DE SAÍDA a) Tipo alternada, permanente e estabilizada; b) Tensão de saída deverá ser 115V -127 V via tomadas; c) A variação máxima da tensão de saída deverá ser de +/- 1%; d) A distorção harmônica (THD) com carga resis&#1048619;va deverá ser menor ou igual a 3%; e) A frequência de saída deve ser de 60 Hz variável de 55 a 65hz; f) O fator potência deverá ser de no mínimo 0,8; g) A forma de onda deverá ser senoidal pura; h) O fator de crista para a corrente deverá ser de 3:1; i) Regulação dinâmica para carga resistiva < 4% j) Regulação estática para carga resistiva &#1048576; 3% k) A saída via régua de no mínimo de 6 (seis) tomadas padrão NBR 14136. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO a) Deve possuir proteções contra sobrecarga, sobretensão, subtensão, devendo nestas situações operar em modo bateria; b) Possuir proteção contra descarga total da bateria, devendo nesta situação soar alarme e indicar através do display que a bateria está no limite mínimo de carga e que o equipamento irá se desligar; c) Equipamento dotado de transformador isolador de entrada e saída com isolamento galvânica; d) Deve possibilitar a partida pelas baterias, sem a presença de rede; e) Deve executar na inicialização o autoteste completo do sistema inclusive das baterias; f) O bypass do equipamento deve ser automático;co em casos de falhas ou sobrecargas e também manual, via display/ teclado; g) O bypass do equipamento deve ser estabilizado. SINALIZAÇÕES DE ÁUDIO-VISUAIS DE EVENTOS a) Possuir painel com display de cristal líquido com indicadores de nobreak ligado, rede elétrica presente, operação bateria, sub e sobretensão; b) Possuir alarmes sonoros indicando ocorrências de falhas, sobrecarga na saída, modo de operação em bateria e proximidade de final de carga da autonomia da bateria BANCO DE BATERIA a) Interna, composta por baterias seladas reguladas por válvula (VRLA), sem exalação de gases, com expectativa de vida útil de 02 anos; b) O tempo de autonomia total à MEIA carga deverá ser de no mínimo 30 (trinta) minutos; c) Tempo de recarga das baterias para 90% da carga deverá ser igual ou inferior a 8 horas; d) Caso seja fornecido banco de bateria externo, este deverá possuir padrão de acabamento e construção semelhantes ao gabinete do nobreak, que ficarão lado a lado; e) Possuir rodízio a fim de facilitar a locomoção e instalação do banco de baterias; f) Não serão aceitas baterias AUTOMOTIVAS e/ou ESTACIONARIAS. ACESSÓRIOS a) Fornecer todos os cabos e conectores necessários para o bom funcionamento do nobreak, com exceção dos cabos de entrada e distribuição. (...) i) Permi&#1048619;r a criação de usuários com níveis diferentes de acesso para acessar as informações do software ( Ex.: Adm, User e Operator).								
18.519.725/0001-56	HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	32	R\$ 2.126,8900	R\$ 68.060,4800	01/08/2019 09:42:37	
	<b>Marca:</b> HTS <b>Fabricante:</b> HTS <b>Modelo / Versão:</b> Titan Rack <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Potência mínima suportada de 3 KVA; TENSÃO DE ENTRADA Tensão de entrada deverá ser de 115/227 V - BIFÁSICA, via borne ou tomada com transformador isolador de entrada e saída, interno ao gabinete; b) Deverá suportar variação da tensão de entrada de $\pm 18\%$ ; c) A frequência de entrada deverá ser de 60 Hz $\pm 8\%$ ; d) Alimentação via régua de bornes ou tomada. TENSÃO DE SAÍDA Tipo alternado, permanente e estabilizado; b) Tensão de saída deverá ser 115V -127 V via tomadas; c) A variação máxima da tensão de saída deverá ser de +/- 1%; d) A distorção harmônica (THD) com carga resisva deverá ser menor ou igual a 3%; e) A frequência de saída deve ser de 60 Hz variável de 55 a 65hz; f) O fator potência deverá ser de no mínimo 0,8; g) A forma de onda deverá ser senoidal pura; h) O fator de crista para a corrente deverá ser de 3:1; Regulação dinâmica para carga resistiva < 4% j) Regulação estática para carga resistiva 3% k) A saída via régua de no mínimo de 6 (seis) tomadas padrão NBR 14136. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO Deve possuir proteções contra sobrecarga, sobre tensão, subtensão, devendo nestas situações operar em modo bateria; b) Possuir proteção contra descarga total da bateria, devendo nesta situação soar alarme e indicar através do display que a bateria está no limite mínimo de carga e que o equipamento irá se desligar; c) Equipamento dotado de transformador isolador de entrada e saída com isolamento galvânica; d) Deve possibilitar a partida pelas baterias, sem a presença de rede; e) Deve executar na inicialização o auto teste completo do sistema inclusive das baterias; f) O by-pass do equipamento deve ser estabilizado. SINALIZAÇÕES DE ÁUDIO-VISUAIS DE EVENTOS Possuir painel com display de cristal líquido com indicadores de nobreak ligado, rede elétrica presente, operação bateria, sub e sobre tensão; b) Possuir alarmes sonoros indicando ocorrências de falhas, sobrecarga na saída, modo de operação em bateria e proximidade de final de carga da autonomia da bateria. BANCO DE BATERIA Interna composta por baterias seladas reguladas por válvula (VRLA), sem exalação de gases, com expectativa de vida útil de 02 anos; b) O tempo de autonomia total à MEIA carga deverá ser de no mínimo 30 (trinta) minutos; c) Tempo de recarga das baterias para 90% da carga deverá ser igual ou inferior a 8 horas; d) Caso seja fornecido banco de bateria externo, este deverá possuir padrão de acabamento e construção semelhantes ao gabinete do nobreak, que ficarão lado a lado; e) Possuir rodízio a &#64257;m de facilitar a locomoção e instalação do banco de baterias; f) Não serão aceitas baterias AUTOMOTIVAS e/ou ESTACIONARIAS								
33.460.823/0001-59	MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM	Sim	Sim	Nenhuma	32	R\$ 2.126,8900	R\$ 68.060,4800	05/08/2019 13:44:53	
	<b>Marca:</b> SMS <b>Fabricante:</b> SMS <b>Modelo / Versão:</b> POWER VISION UPV 2200 NG <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> NOBREAK 2,2KVA Power Vision NG oferece a segurança perfeita para operações mais potentes com praticidade para o usuário. Este produto garante o seu funcionamento por até 22h através de módulos de bateria opcionais conectados ao nobreak. Acompanha o software de gerenciamento de energia, que possibilita monitorar o funcionamento do nobreak com o auxílio dos serviços disponibilizados no site Alerta24h, garantindo assim o seu funcionamento de maneira inteligente. Além dessas características, a linha Power Vision NG oferece gratuitamente o pacote Alerta 24h com os serviços: Gerenciamento de Energia; Gerenciamento de Missões Críticas; Monitoramento Remoto; Alarme Anti-intrusão; Net Torpedo; PC Remoto; Vídeo ao Vivo via celular; Localizador GPS via celular. Saiba mais no site www.alerta24h.com.br. ENTREGA: 30 DIAS VALIDADE: 60 DIAS GARANTIA: 24 MESES PAGAMENTO: 15 DIAS								
30.433.567/0001-12	LUIZ HENRIQUE SENFF	Sim	Sim	TP	32	R\$ 2.126,8900	R\$ 68.060,4800	05/08/2019 17:13:44	
	<b>Marca:</b> RAGTECH <b>Fabricante:</b> RAGTECH <b>Modelo / Versão:</b> RAGTECH <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> NOBREAK, para instalação em racks, potência mínima suportada de 2,2 kVA, Tensão de entrada deverá ser de 115/227 V - BIFÁSICA, Tensão de saída deverá ser 115V 127 V via tomadas, fator potência mínimo 0,8, possuir 1(uma) interface de comunicação serial padrão RS-232C ou RS-485 ou USB e 1(uma) interface Ethernet com detecção automática para as velocidades de 10/100Mbps BaseTx,garantia on-site e demais características detalhadas conforme Termo de Referência.								
24.951.670/0001-51	SERVICED ENERGIA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	32	R\$ 3.000,0000	R\$ 96.000,0000	05/08/2019 23:08:16	
	<b>Marca:</b> upsen <b>Fabricante:</b> upsen <b>Modelo / Versão:</b> upsen <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> NOBREAK, para instalação em racks, potência mínima suportada de 2,2 kVA, Tensão de entrada deverá ser de 115/227 V - BIFÁSICA, Tensão de saída deverá ser 115V 127 V via tomadas, fator potência mínimo 0,8, possuir 1(uma) interface de comunicação serial padrão RS-232C ou RS-485 ou USB e 1(uma) interface Ethernet com detecção automática para as velocidades de 10/100Mbps BaseTx,garantia on-site e demais características detalhadas conforme Termo de Referência.								
22.297.312/0001-41	AIE ENG AUTOMACAO MANUTENCAO E	Sim	Sim	TP	32	R\$ 3.130,0000	R\$ 100.160,0000	06/08/2019 09:35:21	

	INSTALACAO ELETRICA EIRE								
	<b>Marca:</b> AIE/Outros <b>Fabricante:</b> AIE/Outros <b>Modelo / Versão:</b> AIE/Outros <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fornecimento de de 32 (trinta e dois) nobreaks de 2,2 kVA, com garantia do fabricante, a serem instalados nos racks da Sede e NAI s da Defensoria Pública do Distrito Federal-DPDF, para evitar o desligamento abrupto de dispositivos de rede, sensíveis a variação repentina de energia elétrica.								
28.314.084/0001-57	BRASUMIX EIRELI	Sim	Sim	PPB + TP	32	R\$ 3.500,0000	R\$ 112.000,0000	05/08/2019 18:36:55	
	<b>Marca:</b> TS SHARA <b>Fabricante:</b> TS SHARA <b>Modelo / Versão:</b> TSSHARA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> NOBREAK, para instalação em racks, potência mínima suportada de 2,2 kVA, Tensão de entrada deverá ser de 115/227 V - BIFÁSICA, Tensão de saída deverá ser 115V 127 V via tomadas, fator potência mínimo 0,8, possuir 1(uma) interface de comunicação serial padrão RS-232C ou RS-485 ou USB e 1(uma) interface Ethernet com detecção automática para as velocidades de 10/100Mbps BaseTx, garantia on-site e demais características detalhadas conforme Termo de Referência.								
15.282.550/0001-18	SPENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS	Sim	Sim	Nenhuma	32	R\$ 3.500,0000	R\$ 112.000,0000	06/08/2019 13:11:52	
	<b>Marca:</b> Ata UPS <b>Fabricante:</b> Ata Sistemas de Energia <b>Modelo / Versão:</b> Smart Pro <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> NOBREAK 2,2 kVA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS a) Potência mínima suportada de 2,2 kVA; b) Possuir rodízio a fim de facilitar a locomoção e instalação do equipamento; c) Possuir 1(uma) interface de comunicação serial padrão RS-232C ou RS-485 ou USB e 1(uma) interface Ethernet com detecção automática para as velocidades de 10/100Mbps BaseTx; d) O gabinete principal deverá ser de estrutura metálica com tratamento an=corrosivo, proteção a contatos elétricos, pintura em epóxi eletrostá=ca, ven=lação forçada con@nua e com capas de proteção para as réguas de bornes elétricos com proteção IP-20; e) Todas as conexões elétricas deverão ser através de réguas de bornes na parte dianteira ou traseira inferior ao gabinete, com identificação das fases e terra em cada ponto de conexão; f) Dupla conversão com fornecimento con@nuo de energia, sem qualquer interrupção na tensão de saída durante blackouts completos ou qualquer interrupção momentânea; g) Todos os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso e em linha de fabricação. TENSÃO DE ENTRADA a) Tensão de entrada deverá ser de 115/227 V - BIFÁSICA, via borne ou tomada com transformador isolador de entrada e saída, interno ao gabinete; b) Deverá suportar variação da tensão de entrada de ±18%; c) A frequência de entrada deverá ser de 60 Hz ±8%; d) Alimentação via régua de bornes ou tomada. TENSÃO DE SAÍDA a) Tipo alternada, permanente e estabilizada; b) Tensão de saída deverá ser 115V -127 V via tomadas; c) A variação máxima da tensão de saída deverá ser de +/- 1%; d) A distorção harmônica (THD) com carga resistiva deverá ser menor ou igual à 3%; e) A frequência de saída deve ser de 60 Hz variável de 55 a 65hz; f) O fator potência deverá ser de no mínimo 0,8;g) A forma de onda deverá ser senoidal pura; h) O fator de crista para a corrente deverá ser de 3:1; i) Regulação dinâmica para carga resistiva < 4% j) Regulação estática para carga resistiva 3% k) A saída via régua de no mínimo de 6 (seis) tomadas padrão NBR 14136. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO a) Deve possuir proteções contra sobrecarga, sobretensão, subtensão, devendo nestas situa&cc edil;ões operar em modo bateria; b) Possuir proteção contra descarga total da bateria, devendo nesta situação soar alarme e indicar através do display que a bateria está no limite mínimo de carga e que o equipamento irá se desligar; c) Equipamento dotado de transformador isolador de entrada e saída com isolamento galvânica; d) Deve possibilitar a partida pelas baterias, sem a presença de rede; e) Deve executar na inicialização o autoteste completo do sistema inclusive das baterias; f) O bypass do equipamento deve ser automá=co em casos de falhas ou sobrecargas e também manual, via display/ teclado; g) O bypass do equipamento deve ser estabilizado. SINALIZAÇÕES DE ÁUDIO-VISUAIS DE EVENTOS a) Possuir painel com display de cristal líquido com indicadores de nobreak ligado, rede elétrica presente, operação bat eria, sub e sobretensão; b) Possuir alarmes sonoros indicando ocorrências de falhas, sobrecarga na saída, modo de operação em bateria e proximidade de final de carga da autonomia da bateria. BANCO DE BATERIA a) Interna, composta por baterias seladas reguladas por válvula (VRLA), sem exalação de gases, com expectativa de vida útil de 02 anos; b) O tempo de autonomia total à MEIA carga deverá ser de no mínimo 30 (trinta) minutos; c) Tempo de recarga das baterias para 90% da carga deverá ser igual ou inferior a 8 horas; d) Caso seja fornecido banco de bateria externo, este deverá possuir padrão de acabamento e construção semelhantes ao gabinete do nobreak, que ficarão lado a lado; e) Possuir rodízio a fim de facilitar a locomoção e instalação do banco de baterias; f) Não serão aceitas baterias AUTOMOTIVAS e /ou ESTACIONÁRIAS. GERENCIAMENTO DE ENERGIA a) Deve se fornecido soUware gerente SNMP, capaz de monitorar disposi=vos via RJ45 (agentes SNMP) de no mínimo 50 (cinquenta) equipamentos nobreak; b) Os agentes SNMP devem possuir como caracteris=cas básicas os protocolos SNMP (UPS MIB RFC 1628 padrão), TCP/IP, HTTP e SMTP, e servidor web embarcado para acessar de forma individual as informações de cada UPS; c) O soUware deve concentrar todos os equipamentos em uma única tela, possibilitado a iden=ficação e monitoração dos UPS, além de ter as seguintes características: i) Sinalização do Status de operação do nobreak; ii) Rede elétrica presente; iii) Modo bateria; iv) Bypass; e v) Perda de comunicação com o software. d) Gerar diagrama de blocos de funcionamento d o UPS com as principais leituras do equipamento: i) Tensão de entrada; ii) Tensão de saída; iii) Frequência; iv) Potência consumida; e v) Nível de carga das baterias. e) Registro de Eventos: O soUware armazena informações de eventos com data e horário que ocorreram (falha AC, AC restaurado, Shutdown ativado, entre outros); f) Registro de Dados: O software armazena as principais leituras do UPS e sendo possível visualizar, as mesmas, em forma de gráfico; g) Notificação de eventos								
23.367.421/0001-50	C2H SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	32	R\$ 5.000,0000	R\$ 160.000,0000	06/08/2019 09:40:05	
	<b>Marca:</b> NHS <b>Fabricante:</b> NHS <b>Modelo / Versão:</b> NHS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> NOBREAK, para instalação em racks, potência mínima suportada de 2,2 kVA, Tensão de entrada deverá ser de 115/227 V - BIFÁSICA, Tensão de saída deverá ser 115V 127 V via tomadas, fator potência mínimo 0,8, possuir 1(uma) interface de comunicação serial padrão RS-232C ou RS-485 ou USB e 1(uma) interface Ethernet com detecção automática para as velocidades de 10/100Mbps BaseTx, garantia on-site e demais características detalhadas conforme Termo de Referência.								
13.786.746/0001-14	BY INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	32	R\$ 5.200,0000	R\$ 166.400,0000	06/08/2019 08:54:48	
	<b>Marca:</b> UPS <b>Fabricante:</b> UPS <b>Modelo / Versão:</b> UPS Professional 2200 4BS/2BA ou 4BA UNIVERSAL Biv <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> UPS Professional 2200 4BS/2BA ou 4BA UNIVERSAL Biv Auto 8T Saída 115V e 220V USB Intelig.1 Exp. 7A / 45ª								
00.613.144/0001-13	FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	32	R\$ 6.000,0000	R\$ 192.000,0000	06/08/2019 14:22:13	
	<b>Marca:</b> APC <b>Fabricante:</b> APC <b>Modelo / Versão:</b> SMT2200I2U-BR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> NOBREAK, para instalação em racks, potência mínima suportada de 2,2 kVA, Tensão de entrada deverá ser de 115/227 V - BIFÁSICA, Tensão de saída deverá ser 115V 127 V via tomadas, fator potência mínimo 0,8, possuir 1(uma) interface de comunicação serial padrão RS-232C ou RS-485 ou USB e 1(uma) interface Ethernet com detecção automática para as velocidades de 10/100Mbps BaseTx, garantia on-site e demais características detalhadas conforme Termo de Referência.								
08.482.425/0001-96	TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	PPB	32	R\$ 8.000,0000	R\$ 256.000,0000	06/08/2019 00:10:30	
	<b>Marca:</b> SMS <b>Fabricante:</b> SMS								

	<b>Modelo / Versão:</b> SMS KEOR 3KVA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> NOBREAK, para instalação em racks, potência mínima suportada de 2,2 kVA, Tensão de entrada deverá ser de 115/227 V - BIFÁSICA, Tensão de saída deverá ser 115V 127 V via tomadas, fator potência mínimo 0,8, possuir 1(uma) interface de comunicação serial padrão RS-232C ou RS-485 ou USB e 1(uma) interface Ethernet com detecção automática para as velocidades de 10/100Mbps BaseTx,								
31.552.188/0001-04	JP COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	32	R\$ 10.000,0000	R\$ 320.000,0000	02/08/2019 08:31:38	
	<b>Marca:</b> TSSHARA <b>Fabricante:</b> TSSHARA <b>Modelo / Versão:</b> 2.2 kva <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> a) Potência mínima suportada de 2,2 kVA; b) Possuir rodízio a fim de facilitar a locomoção e instalação do equipamento; c) Possuir 1(uma) interface de comunicação serial padrão RS-232C ou RS- 485 ou USB e 1(uma) interface Ethernet com detecção automática para as velocidades de 10/100Mbps BaseTx; d) O gabinete principal deverá ser de estrutura metálica com tratamento anódico; corrosivo, proteção a contatos elétricos, pintura em epóxi eletrostática; e) Todas as conexões elétricas deverão ser através de réguas de bornes na parte dianteira ou traseira inferior ao gabinete, com identificação das fases e terra em cada ponto de conexão; f) Dupla conversão com fornecimento de energia, sem qualquer interrupção na tensão de saída durante blackouts completos ou qualquer interrupção momentânea; g) Todos os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso e em linha de fabricação. 6.1.2 TENSÃO DE ENTRADA a) Tensão de entrada deverá ser de 115/227 V - BIFÁSICA, via borne ou tomada com transformador isolador de entrada e saída, interno ao gabinete; b) Deverá suportar variação da tensão de entrada de ±18%; c) A frequência de entrada deverá ser de 60 Hz ±8%; d) Alimentação via régua de bornes ou tomada. 6.1.3 TENSÃO DE SAÍDA a) Tipo alternada, permanente e estabilizada; b) Tensão de saída deverá ser 115V -127 V via tomadas; c) A variação máxima da tensão de saída deverá ser de +/- 1%; d) A distorção harmônica (THD) com carga resistiva deverá ser menor ou igual a 3%; e) A frequência de saída deve ser de 60 Hz variável de 55 a 65hz; f) O fator potência deverá ser de no mínimo 0,8; g) A forma de onda deverá ser senoidal pura; h) O fator de crista para a corrente deverá ser de 3:1; i) Regulação dinâmica para carga resistiva < 4% j) Regulação estática para carga resistiva < 0,5%; k) A saída via régua de no mínimo de 6 (seis) tomadas padrão NBR 14136. 6.1.4 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO a) Deve possuir proteções contra sobrecarga, sobretensão, subtensão, devendo nestas situações operar em modo bateria; b) Possuir proteção contra descarga total da bateria, devendo nesta situação soar alarme e indicar através do display que a bateria está no limite mínimo de carga e que o equipamento irá se desligar; c) Equipamento dotado de transformador isolador de entrada e saída com isolamento galvânica; d) Deve possibilitar a partida pelas baterias, sem a presença de rede; e) Deve executar na inicialização o autoteste completo do sistema inclusive das baterias; f) O bypass do equipamento deve ser automático em casos de falhas ou sobrecargas e também manual, via display/ teclado; g) O bypass do equipamento deve ser estabilizado. 6.1.5 SINALIZAÇÕES DE ÁUDIO-VISUAIS DE EVENTOS a) Possuir painel com display de cristal líquido com indicadores de nobreak ligado, rede elétrica presente, operação bateria, sub e sobretensão; b) Possuir alarmes sonoros indicando ocorrências de falhas, sobrecarga na saída, modo de operação em bateria e proximidade de final de carga da autonomia da bateria. 6.1.6 BANCO DE BATERIA a) Interna, composta por baterias seladas reguladas por válvula (VRLA), sem exalação de gases, com expectativa de vida útil de 02 anos; b) O tempo de autonomia total à MEIA carga deverá ser de no mínimo 30 (trinta) minutos; c) Tempo de recarga das baterias para 90% da carga deverá ser igual ou								
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	TP	32	R\$ 10.000,0000	R\$ 320.000,0000	06/08/2019 10:51:09	
	<b>Marca:</b> ts shara <b>Fabricante:</b> ts shara <b>Modelo / Versão:</b> ts shara <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> NOBREAK 2,2 kVA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS a) Potência mínima suportada de 2,2 kVA; b) Possuir rodízio a fim de facilitar a locomoção e instalação do equipamento; c) Possuir 1(uma) interface de comunicação serial padrão RS-232C ou RS-485 ou USB e 1(uma) interface Ethernet com detecção automática para as velocidades de 10/100Mbps BaseTx; d) O gabinete principal deverá ser de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo, proteção a contatos elétricos, pintura em epóxi eletrostática, ventilação forçada contínua e com capas de proteção para as réguas de bornes elétricos com proteção IP-20; e) Todas as conexões elétricas deverão ser através de réguas de bornes na parte dianteira ou traseira inferior ao gabinete, com identificação das fases e terra em cada ponto de conexão; f) Dupla conversão com fornecimento contínuo de energia, sem qualquer interrupção na tensão de saída durante blackouts completos ou qualquer interrupção momentânea; g) Todos os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso e em linha de fabricação.								

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	31.552.188/0001-04	06/08/2019 14:30:20:350
R\$ 10.000,0000	23.291.920/0001-01	06/08/2019 14:30:20:350
R\$ 8.000,0000	08.482.425/0001-96	06/08/2019 14:30:20:350
R\$ 6.000,0000	00.613.144/0001-13	06/08/2019 14:30:20:350
R\$ 5.200,0000	13.786.746/0001-14	06/08/2019 14:30:20:350
R\$ 5.000,0000	23.367.421/0001-50	06/08/2019 14:30:20:350
R\$ 3.500,0000	28.314.084/0001-57	06/08/2019 14:30:20:350
R\$ 3.500,0000	15.282.550/0001-18	06/08/2019 14:30:20:350
R\$ 3.130,0000	22.297.312/0001-41	06/08/2019 14:30:20:350
R\$ 3.000,0000	24.951.670/0001-51	06/08/2019 14:30:20:350
R\$ 2.126,8900	30.433.567/0001-12	06/08/2019 14:30:20:350
R\$ 2.126,8900	33.460.823/0001-59	06/08/2019 14:30:20:350
R\$ 2.126,8900	18.519.725/0001-56	06/08/2019 14:30:20:350
R\$ 2.125,0000	04.191.350/0001-33	06/08/2019 14:30:20:350
R\$ 2.112,0000	05.807.475/0001-08	06/08/2019 14:30:20:350
R\$ 2.000,0000	15.785.674/0001-16	06/08/2019 14:30:20:350
R\$ 1.900,0000	29.838.678/0001-20	06/08/2019 14:30:20:350
R\$ 1.899,9900	05.807.475/0001-08	06/08/2019 14:49:50:147
R\$ 1.898,0000	18.519.725/0001-56	06/08/2019 14:57:19:493
R\$ 1.897,9900	05.807.475/0001-08	06/08/2019 14:57:25:090
R\$ 1.852,0000	18.519.725/0001-56	06/08/2019 14:57:45:823
R\$ 1.851,9900	05.807.475/0001-08	06/08/2019 14:57:49:467
R\$ 1.800,0000	18.519.725/0001-56	06/08/2019 14:58:09:403
R\$ 1.799,9900	05.807.475/0001-08	06/08/2019 14:58:12:797
R\$ 1.780,0000	18.519.725/0001-56	06/08/2019 14:58:33:093
R\$ 1.779,9900	05.807.475/0001-08	06/08/2019 14:58:36:813
R\$ 1.750,0000	18.519.725/0001-56	06/08/2019 14:59:07:830
R\$ 1.749,9900	05.807.475/0001-08	06/08/2019 14:59:11:473

R\$ 6.259,0000	08.482.425/0001-96	06/08/2019 14:59:18:927
R\$ 1.735,0000	18.519.725/0001-56	06/08/2019 14:59:30:443
R\$ 1.734,9900	05.807.475/0001-08	06/08/2019 14:59:33:943
R\$ 1.730,9900	18.519.725/0001-56	06/08/2019 15:00:44:870
R\$ 1.730,9800	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:00:47:933
R\$ 1.730,9500	18.519.725/0001-56	06/08/2019 15:01:12:857
R\$ 1.730,9400	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:01:15:997
R\$ 1.730,9300	18.519.725/0001-56	06/08/2019 15:01:38:937
R\$ 1.730,9200	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:01:42:110
R\$ 1.730,0000	18.519.725/0001-56	06/08/2019 15:01:59:360
R\$ 1.729,9900	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:02:02:550
R\$ 1.729,9800	18.519.725/0001-56	06/08/2019 15:02:23:643
R\$ 1.729,9700	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:02:27:020
R\$ 1.729,9000	18.519.725/0001-56	06/08/2019 15:02:58:427
R\$ 1.729,8900	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:03:01:833
R\$ 1.729,8800	18.519.725/0001-56	06/08/2019 15:03:29:133
R\$ 1.729,8700	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:03:32:680
R\$ 1.729,8000	18.519.725/0001-56	06/08/2019 15:03:55:713
R\$ 1.729,7900	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:03:58:870
R\$ 2.100,0000	24.951.670/0001-51	06/08/2019 15:05:20:923
R\$ 1.999,9900	33.460.823/0001-59	06/08/2019 15:05:47:240
R\$ 1.729,7800	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:06:08:473
R\$ 1.729,7700	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:06:11:850
R\$ 1.729,7700	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:06:12:020
R\$ 1.729,7600	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:06:28:710
R\$ 1.729,7500	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:06:32:023
R\$ 1.729,7400	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:06:36:040
R\$ 1.729,7300	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:06:48:930
R\$ 1.729,7200	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:06:52:383
R\$ 1.729,7100	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:06:56:353
R\$ 1.729,7000	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:07:08:993
R\$ 1.729,6900	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:07:12:747
R\$ 1.729,6800	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:07:17:590
R\$ 1.729,6700	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:07:29:073
R\$ 1.729,6600	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:07:32:777
R\$ 1.715,0000	18.519.725/0001-56	06/08/2019 15:07:37:903
R\$ 1.714,9900	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:07:41:153
R\$ 1.714,9800	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:07:49:327
R\$ 1.925,0000	33.460.823/0001-59	06/08/2019 15:07:51:013
R\$ 1.714,9700	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:07:53:250
R\$ 1.714,9600	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:08:01:297
R\$ 1.700,0000	18.519.725/0001-56	06/08/2019 15:08:04:560
R\$ 1.699,9900	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:08:09:670
R\$ 1.699,9800	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:08:13:877
R\$ 1.699,9700	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:08:22:377
R\$ 1.699,9600	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:08:29:877
R\$ 1.699,9500	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:08:34:220
R\$ 1.699,9400	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:08:42:627
R\$ 1.699,9300	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:08:50:113
R\$ 1.699,9200	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:08:54:457
R\$ 1.699,9100	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:09:03:067
R\$ 1.699,9000	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:09:10:147
R\$ 1.699,8900	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:09:14:897
R\$ 1.699,8800	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:09:23:490
R\$ 1.699,8700	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:09:30:287
R\$ 1.699,8600	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:09:35:147
R\$ 1.699,8500	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:09:43:633
R\$ 1.699,8400	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:09:51:960
R\$ 1.699,8300	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:09:56:197
R\$ 1.699,8200	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:10:04:477
R\$ 1.699,8100	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:10:12:837
R\$ 1.699,8000	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:10:16:807
R\$ 1.688,4900	29.838.678/0001-20	06/08/2019 15:10:21:790
R\$ 1.688,4800	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:10:25:243
R\$ 1.688,4700	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:10:33:060
R\$ 1.688,4600	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:10:36:950
R\$ 1.688,4500	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:10:45:403
R\$ 1.688,4400	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:10:53:310
R\$ 1.688,4300	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:10:57:280

R\$ 1.688,4000	29.838.678/0001-20	06/08/2019 15:11:04:107
R\$ 1.688,3900	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:11:07:857
R\$ 1.688,3800	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:11:13:437
R\$ 1.688,3700	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:11:17:360
R\$ 1.688,3600	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:11:28:127
R\$ 1.688,3600	29.838.678/0001-20	06/08/2019 15:11:30:407
R\$ 1.688,3500	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:11:33:530
R\$ 1.688,3400	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:11:37:440
R\$ 1.688,3300	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:11:48:267
R\$ 1.688,3200	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:11:53:627
R\$ 1.688,3100	29.838.678/0001-20	06/08/2019 15:11:57:707
R\$ 1.688,3100	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:11:57:970
R\$ 1.688,3000	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:12:09:427
R\$ 2.300,0000	15.282.550/0001-18	06/08/2019 15:12:09:973
R\$ 1.688,2900	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:12:13:830
R\$ 1.688,2800	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:12:18:503
R\$ 1.688,2700	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:12:30:003
R\$ 1.688,2600	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:12:33:863
R\$ 1.688,2500	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:12:39:287
R\$ 1.688,2400	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:12:50:583
R\$ 1.688,2300	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:12:54:100
R\$ 2.298,9800	15.282.550/0001-18	06/08/2019 15:12:59:553
R\$ 1.688,2200	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:12:59:960
R\$ 1.688,2100	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:13:11:447
R\$ 1.688,2000	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:13:16:163
R\$ 1.688,1900	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:13:20:057
R\$ 1.688,1800	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:13:32:120
R\$ 1.688,1700	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:13:36:340
R\$ 1.688,1600	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:13:40:260
R\$ 1.688,1500	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:13:52:527
R\$ 1.688,1400	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:13:56:340
R\$ 1.688,1300	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:14:00:480
R\$ 1.688,1200	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:14:14:013
R\$ 1.688,1100	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:14:18:090
R\$ 1.688,1000	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:14:21:123
R\$ 1.688,0900	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:14:35:203
R\$ 1.688,0800	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:14:38:313
R\$ 1.688,0700	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:14:41:500
R\$ 1.688,0600	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:14:55:970
R\$ 1.688,0500	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:15:00:190
R\$ 1.688,0400	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:15:03:423
R\$ 1.688,0300	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:15:20:220
R\$ 1.688,0200	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:15:24:380
R\$ 1.688,0100	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:15:31:893
R\$ 1.688,0000	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:15:40:317
R\$ 1.687,9900	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:15:44:693
R\$ 1.687,9800	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:15:52:037
R\$ 1.687,9700	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:16:00:520
R\$ 1.687,9600	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:16:04:740
R\$ 1.687,9500	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:16:12:443
R\$ 1.687,9400	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:16:20:727
R\$ 1.687,9300	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:16:24:947
R\$ 1.687,9200	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:16:32:743
R\$ 1.687,9100	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:16:40:853
R\$ 1.687,9000	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:16:45:337
R\$ 1.687,8900	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:16:52:887
R\$ 1.680,0000	18.519.725/0001-56	06/08/2019 15:16:59:980
R\$ 1.679,9900	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:17:03:010
R\$ 1.679,9800	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:17:06:073
R\$ 1.670,0000	18.519.725/0001-56	06/08/2019 15:17:20:043
R\$ 1.669,9900	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:17:23:043
R\$ 1.669,9800	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:17:26:467
R\$ 1.669,9700	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:17:37:640
R\$ 1.669,9600	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:17:43:060
R\$ 1.669,9500	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:17:48:797
R\$ 1.660,9900	18.519.725/0001-56	06/08/2019 15:17:54:017
R\$ 1.660,9800	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:17:57:877
R\$ 1.660,9700	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:18:03:110
R\$ 1.660,9600	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:18:09:047

	R\$ 1.650,0000	18.519.725/0001-56	06/08/2019 15:18:14:407
	R\$ 1.649,9900	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:18:18:580
	R\$ 1.649,9000	29.838.678/0001-20	06/08/2019 15:18:26:253
	R\$ 1.649,8900	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:18:29:863
	R\$ 1.649,8800	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:18:33:050
	R\$ 1.649,8700	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:18:39:223
	R\$ 1.640,0000	18.519.725/0001-56	06/08/2019 15:18:47:287
	R\$ 1.639,9900	15.785.674/0001-16	06/08/2019 15:18:53:050
	R\$ 1.639,9800	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:18:56:300
	R\$ 1.639,9700	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:19:00:567
	R\$ 1.638,0000	18.519.725/0001-56	06/08/2019 15:19:09:820
	R\$ 1.637,9900	05.807.475/0001-08	06/08/2019 15:19:16:727
	R\$ 1.637,9800	30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:19:21:430

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Não existem lances de desempate 7174 para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	06/08/2019 14:49:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/08/2019 14:56:08	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/08/2019 15:06:08.
Encerrado	06/08/2019 15:19:33	Item encerrado
Recusa	06/08/2019 16:04:11	Recusa da proposta. Fornecedor: LUIZ HENRIQUE SENFF, CNPJ/CPF: 30.433.567/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1.637,9800. Motivo: A empresa pediu desclassificação por terem cotado o produto erroneamente, uma vez que a fabrica ragtech não atende para nobreak rack.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2019 16:09:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2019 16:24:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2019 14:11:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2019 14:17:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08.
Recusa	07/08/2019 15:02:42	Recusa da proposta. Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 1.637,9900. Motivo: Proposta recusada em virtude do equipamento ofertado não atender às especificações do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/08/2019 14:16:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.519.725/0001-56.
Recusa	08/08/2019 15:19:31	Recusa da proposta. Fornecedor: HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.519.725/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 1.638,0000. Motivo: Prazo de envio do anexo encerrado. A proposta será recusada por não respeitar o prazo solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/08/2019 15:19:31	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.519.725/0001-56.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/08/2019 15:35:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANDREI SANTOS SILVA 05062492556, CNPJ/CPF: 15.785.674/0001-16.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/08/2019 16:27:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANDREI SANTOS SILVA 05062492556, CNPJ/CPF: 15.785.674/0001-16.
Recusa	08/08/2019 16:33:19	Recusa da proposta. Fornecedor: ANDREI SANTOS SILVA 05062492556, CNPJ/CPF: 15.785.674/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 1.639,9900. Motivo: Solicitou desclassificação da proposta apresentada para o item único deste pregão, considerando que o lance apresentado, de forma equivocada, levou em consideração outra descrição do produto a ser ofertado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/08/2019 16:42:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANDREZA CAVALCANTE BARBOSA, CNPJ/CPF: 29.838.678/0001-20.
Recusa	09/08/2019 14:05:49	Recusa da proposta. Fornecedor: ANDREZA CAVALCANTE BARBOSA, CNPJ/CPF: 29.838.678/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1.649,9000. Motivo: Prazo de envio do anexo encerrado. A proposta será recusada por não respeitar o prazo solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/08/2019 14:05:49	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ANDREZA CAVALCANTE BARBOSA, CNPJ/CPF: 29.838.678/0001-20.
Abertura do	09/08/2019	Convocado para envio de anexo o fornecedor MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM,

prazo de Convocação - Anexo	14:20:21	CNPJ/CPF: 33.460.823/0001-59.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/08/2019 14:50:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 33.460.823/0001-59.
Recusa	09/08/2019 15:34:37	Recusa da proposta. Fornecedor: MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 33.460.823/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 1.925,0000. Motivo: Proposta recusada em virtude do equipamento ofertado não atender às especificações do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/08/2019 15:41:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor SERVICE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.951.670/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/08/2019 16:10:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SERVICE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.951.670/0001-51.
Recusa	09/08/2019 16:15:37	Recusa da proposta. Fornecedor: SERVICE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.951.670/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000. Motivo: A empresa pediu desclassificação por terem cotado em desacordo com o edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/08/2019 16:21:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATHAN 'S - COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/08/2019 16:26:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATHAN 'S - COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33.
Recusa	09/08/2019 16:52:55	Recusa da proposta. Fornecedor: NATHAN 'S - COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 2.125,0000. Motivo: Proposta recusada em virtude do equipamento ofertado não atender às especificações do Edital.
Recusa	09/08/2019 17:24:22	Recusa da proposta. Fornecedor: BRASUMIX EIRELI, CNPJ/CPF: 28.314.084/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000. Motivo: Valor acima do estimado e a empresa não consegue oferecer o produto solicitado pelo valor estimado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/08/2019 17:24:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor SPENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS, CNPJ/CPF: 15.282.550/0001-18.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/08/2019 17:24:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIE ENG AUTOMACAO MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA EIRE, CNPJ/CPF: 22.297.312/0001-41.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/08/2019 17:24:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor C2H SOLUCOES EM SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 23.367.421/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/08/2019 17:24:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor BY INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.786.746/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/08/2019 17:25:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.613.144/0001-13.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/08/2019 17:25:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.482.425/0001-96.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/08/2019 17:25:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/08/2019 17:25:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor JP COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.552.188/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/08/2019 17:43:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JP COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.552.188/0001-04.
Recusa	09/08/2019 17:56:02	Recusa da proposta. Fornecedor: JP COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.552.188/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Valor acima do estimado e a empresa não consegue oferecer o produto solicitado pelo valor estimado.
Recusa	09/08/2019 18:47:59	Recusa da proposta. Fornecedor: SPENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS, CNPJ/CPF: 15.282.550/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 2.298,9800. Motivo: Valor acima do estimado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/08/2019 18:47:59	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SPENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS, CNPJ/CPF: 15.282.550/0001-18.
Recusa	09/08/2019 18:48:17	Recusa da proposta. Fornecedor: AIE ENG AUTOMACAO MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA EIRE, CNPJ/CPF: 22.297.312/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 3.130,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/08/2019 18:48:17	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor AIE ENG AUTOMACAO MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA EIRE, CNPJ/CPF: 22.297.312/0001-41.
Recusa	09/08/2019	Recusa da proposta. Fornecedor: C2H SOLUCOES EM SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 23.367.421/0001-50, pelo melhor

	18:48:31	lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/08/2019 18:48:31	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor C2H SOLUCOES EM SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 23.367.421/0001-50.
Recusa	09/08/2019 18:48:43	Recusa da proposta. Fornecedor: BY INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.786.746/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 5.200,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/08/2019 18:48:43	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BY INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.786.746/0001-14.
Recusa	09/08/2019 18:48:54	Recusa da proposta. Fornecedor: FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.613.144/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/08/2019 18:48:54	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.613.144/0001-13.
Recusa	09/08/2019 18:49:15	Recusa da proposta. Fornecedor: TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.482.425/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 6.259,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/08/2019 18:49:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.482.425/0001-96.
Recusa	09/08/2019 18:49:25	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/08/2019 18:49:25	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01.
Cancelado na aceitação	09/08/2019 18:58:24	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item fracassado por que todas propostas não atenderam as especificações do edital ou ofereceram valores acima do estimado, com recusa de negociação.
<b>Não existem intenções de recurso para o item</b>		

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	06/08/2019 14:31:33	Boa Tarde Srs. Licitantes! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico no 08/2019.
Pregoeiro	06/08/2019 14:32:01	Pregoeira Cinthia Maria S. D. de Oliveira operando o certame.
Pregoeiro	06/08/2019 14:32:29	Em nome da DPDF gostaria de agradecer a todos pela participação.
Pregoeiro	06/08/2019 14:33:52	O critério de julgamento adotado será o menor valor (preço) por item, conforme item 10.1 do Anexo I - Termo de Referência, observadas as exigências contidas neste Edital e seus demais Anexos quanto às especificações do objeto.
Pregoeiro	06/08/2019 14:34:39	Diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente para o e-mail licitacao-suag@defensoria.df.gov.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Pregoeiro	06/08/2019 14:35:28	De acordo com o art. 13, IV, do Decreto no 5.450/2005, é responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Pregoeiro	06/08/2019 14:36:59	Ressalto que o prazo inicial assegurado para envio da proposta e documentação complementar é de 60 (sessenta) minutos a contar da convocação pelo sistema, podendo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias (TCU - Ac. 2.769/2011-2aC) ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte do licitante.
Pregoeiro	06/08/2019 14:37:08	Informo, desde já, que, com base no Acórdão TCU no 754/2015-P, o Pregoeiro, para fins de atuação de processo administrativo sancionatório, relatará à autoridade competente as condutas e práticas dos licitantes que, de forma injustificada e no curso da licitação, afrontem o art. 7º da Lei no 10.520/2002.
Pregoeiro	06/08/2019 14:37:56	Reitero que não serão toleradas condutas que configurem conluio, fraude, violação ao sigilo das propostas e burla à aplicação de sanções administrativas ("impedimento indireto"), de modo que, em razão da constatação de conjunto de indícios (através de diligências e consultas às bases de dados), as empresas envolvidas serão desclassificadas e passíveis de sancionamento.
Pregoeiro	06/08/2019 14:38:16	Antes do início, peço ATENÇÃO para algumas informações preliminares:
Pregoeiro	06/08/2019 14:38:53	Lembramos da importância de manter atualizado vosso cadastro no SICAF, principalmente endereço, telefones e e-mails para contato. Eventuais contatos serão realizados através dos dados cadastrados no mesmo.
Pregoeiro	06/08/2019 14:39:22	A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes será sempre relatada no "chat" e os licitantes terão prazo para resposta. Portanto, por favor, mantenham-se conectados até o final do certame.
Pregoeiro	06/08/2019 14:39:50	Informamos que cada licitante pode melhorar sua própria oferta de preço sem necessariamente ser menor que a melhor oferta registrada para o item, pois, se o 1º colocado for desclassificado, será chamado o seguinte na ordem final de classificação.
Pregoeiro	06/08/2019 14:40:33	Importante salientar que, devido a possíveis divergências entre a especificação constante no CATMAT com a especificação do Termo de Referência, PREVALECERÁ A DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Pregoeiro	06/08/2019 14:40:56	Estarei analisando as propostas cadastradas nesse momento quanto à suas condições de participação das fases posteriores. Em seguida, abrirei as mesmas para lances.
Pregoeiro	06/08/2019 14:41:38	Por tratar-se de um Registro de Preço, será permitido o cadastro de reserva. Para tanto, será aberto prazo razoável para manifestação dos licitantes interessados em fornecer nas condições do licitante vencedor, após a homologação do certame pela Autoridade Competente.

Pregoeiro	06/08/2019 14:42:07	Devido a eventuais delays e/ou problemas no sistema eletrônico que possam ocorrer, quando duas mensagens idênticas forem enviadas aos Srs., considerem apenas a primeira.
Pregoeiro	06/08/2019 14:42:34	A participação de todos contribui para uma melhor gestão dos recursos públicos, portanto, agradecemos desde já a boa vontade e conduta lícita de todos.
Pregoeiro	06/08/2019 14:43:08	Devido aos Esclarecimentos/Aviões neste certame, forneceremos a partir deste momento um prazo de 05 (cinco) minutos para que os Srs. Tomem conhecimento de todos os informativos lançados. Não será aceito argumento de desconhecimento posterior.
Pregoeiro	06/08/2019 14:43:59	Neste momento, com fundamento no ato convocatório e em conformidade com os Acórdãos TCU no 3.381/2013-P e no 1.807/2015-P, farei a análise quanto à "aceitabilidade preliminar" das propostas cadastradas para fins de classificação à fase de lances.
Pregoeiro	06/08/2019 14:45:33	Considerando o disposto nos Acórdãos TCU no 2.131/2016-P e no 934/2007-1aC, na fase de "aceitação preliminar" das propostas, abster-me-ei, exceto nas hipóteses de flagrante e manifesta inexecuibilidade, de averiguar a aceitabilidade no tocante ao preço, porquanto ele está sujeito a alterações na fase de lances.
Pregoeiro	06/08/2019 14:45:41	Peço um instante para analisar as propostas.
Pregoeiro	06/08/2019 14:47:15	Srs. Licitantes, a etapa competitiva está iniciada, por favor, formulem os lances, observando o disposto no Capítulo 08 do edital.
Pregoeiro	06/08/2019 14:54:31	Estarei encerrando o item com iminência de no mínimo 05 minutos.
Pregoeiro	06/08/2019 14:55:04	Informo que não atenderei ligações telefônicas durante esta etapa e não serão excluídos quaisquer lances errados lançados pelos licitantes, a não ser evidente inexecuibilidade ou valores com mais de duas casas decimais.
Pregoeiro	06/08/2019 14:55:13	Atentamos ao fato de que, quando do encerramento aleatório, o item é fechado automaticamente, portanto, aconselhamos oferecerem desde cedo o melhor preço possível à Administração.
Pregoeiro	06/08/2019 14:55:22	Srs. Licitantes, não deixem para ofertar os seus melhores lances apenas no tempo aleatório, vez que o sistema poderá encerrar a fase de lances a qualquer momento.
Pregoeiro	06/08/2019 14:55:34	Srs. Licitantes lembramos que a Administração não irá aceitar propostas com valores acima do valor de referência.
Sistema	06/08/2019 14:56:08	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 15:06 de 06/08/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	06/08/2019 14:58:04	Srs. Licitantes, não deixem para ofertar os seus melhores lances apenas no tempo aleatório, vez que o sistema poderá encerrar a fase de lances a qualquer momento.
Sistema	06/08/2019 15:19:33	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	06/08/2019 15:24:18	Srs. Licitantes, todos os itens estão encerrados. Agradecemos a presença de todos até aqui. Realizamos licitações buscando sempre a maior eficiência e melhor uso possível dos recursos públicos de todos nós. Pedimos que considerem uma redução aos valores vencidos no presente certame ao enviar vossas propostas.
Pregoeiro	06/08/2019 15:25:14	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, do Decreto no 5.450/2005 e no item 5.7 do Edital, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Pregoeiro	06/08/2019 15:25:31	Srs. Licitantes, solicito especial atenção ao item 6 do Termo de Referência e aos subitens:
Pregoeiro	06/08/2019 15:25:47	4.2.8.3. Os serviços de reparo do equipamento deverão ser executados nas dependências da DPDF na cidade de Brasília – Distrito Federal (on site), salvo em caso de impossibilidade técnica devidamente justificada pela empresa CONTRATADA.
Pregoeiro	06/08/2019 15:25:56	4.2.9.1. Os equipamentos adquiridos serão instalados nos racks localizados nas dependências da DPDF.
Pregoeiro	06/08/2019 15:26:03	10.3. VIII. Declaração de vistoria ao local dos serviços emitida pelo próprio licitante ou de que assume os riscos da contratação sem a sua realização.
Pregoeiro	06/08/2019 15:26:26	Srs. Licitantes, a partir de agora iniciarei a convocação de envio do anexo, no prazo estipulado em Edital, da proposta completa com assinatura e outros documentos que dizem respeito aos itens ofertados. Lembro que o Comprasnet aceita apenas o envio de um anexo, portanto, recomendo a compactação dos arquivos em um .zip.
Pregoeiro	06/08/2019 15:28:11	Para LUIZ HENRIQUE SENFF - Boa Tarde, senhor Licitante!
Pregoeiro	06/08/2019 15:28:36	Para LUIZ HENRIQUE SENFF - Sr. Licitante, com fundamento no item 12 do Edital, questiono se existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances?
30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:30:01	boa tarde, senhor pregoeiro
Pregoeiro	06/08/2019 15:30:33	Para LUIZ HENRIQUE SENFF - Senhor Licitante, está logado?
Pregoeiro	06/08/2019 15:32:05	Para LUIZ HENRIQUE SENFF - Boa tarde! Devido a eventuais delays e/ou problemas no sistema eletrônico que possam ocorrer, quando duas mensagens idênticas forem enviadas aos Sr, considerem apenas a primeira.
Pregoeiro	06/08/2019 15:32:16	Para LUIZ HENRIQUE SENFF - Sr. Licitante, com fundamento no item 12 do Edital, questiono se existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances?
Pregoeiro	06/08/2019 15:36:13	Senhor Licitante?
Pregoeiro	06/08/2019 15:42:33	Para LUIZ HENRIQUE SENFF - Senhor Licitante, esta logado.
Pregoeiro	06/08/2019 15:53:45	Para LUIZ HENRIQUE SENFF - Senhor Licitante, esta logado?
30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:55:12	Sim senhora pregoeira,
30.433.567/0001-12	06/08/2019 15:56:14	pedimos declínio da proposta, por termos cotado o produto erroneamente, uma vez que a fabrica ragtech não atende para nobreak rack,
Pregoeiro	06/08/2019 16:05:31	Para Seginfo Comercio & Servicos Empresariais Eireli - Sr. Licitante, com fundamento no item 12 do Edital, questiono se existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances?
05.807.475/0001-08	06/08/2019	sr pregoeiro, não conseguimos reduzir devido a todos os custos com entrega.

	16:06:51	
Sistema	06/08/2019 16:09:53	Senhor fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	06/08/2019 16:11:54	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - O prazo para envio é até as 17:09 hs de 06/08/2019, sob pena de desclassificação e aplicação das sanções cabíveis.
Sistema	06/08/2019 16:24:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	06/08/2019 16:53:10	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - Peço que aguardem enquanto analisamos os documentos.
Pregoeiro	06/08/2019 17:25:41	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - Senhor Licitante, a pedido da nossa área técnica para analisar a documentação e devido o avançar do horário iremos suspender a sessão para reabrir, em 07/08/2019, às 14h00.
Pregoeiro	06/08/2019 17:28:10	Senhores Licitantes, a pedido da nossa área técnica iremos suspender a sessão para que seja reaberta, em 07/08/2019, às 14h00, com vistas a analisar documentação recebida.
Pregoeiro	07/08/2019 14:01:14	Bom Tare Srs. Licitantes! Declaro reaberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico no 08/2019. Pregoeira Cinthia Maria S. D. de Oliveira operando o certame.
Pregoeiro	07/08/2019 14:02:07	Em nome da Defensoria Pública do Distrito Federal gostaria de agradecer novamente a todos pela participação.
Pregoeiro	07/08/2019 14:10:45	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - Conforme item 14.6 e item 14.7 do edital solicito o envio da documentação do item 14 em 60 (sessenta) minutos sob pena de desclassificação.
Sistema	07/08/2019 14:11:24	Senhor fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	07/08/2019 14:17:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	07/08/2019 14:32:40	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - Senhor Licitante, está logado?
05.807.475/0001-08	07/08/2019 14:34:10	Sim.
Pregoeiro	07/08/2019 14:46:19	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - Senhor licitante, o tempo que disponibilizamos conforme o item do edital citado para enviar a documentação de habilitação, exemplo: declarações. Solicitamos, também, o envio do folder do produto com a descrição da proposta, o enviado não condiz com a proposta. o Senhor tem?
05.807.475/0001-08	07/08/2019 14:47:28	Sr pregoeiro, o folder que enviamos corresponde ao produto que ofertamos.
05.807.475/0001-08	07/08/2019 14:47:52	TS SHARA UPS PROF FULLRANGE 2200 SENOIDAL 4BS
Pregoeiro	07/08/2019 14:50:30	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - Nós solicitamos fator potência mínimo 0,8 e o enviado no folder é 0,7. Está correto?
05.807.475/0001-08	07/08/2019 14:55:11	Sr pregoeiro, o folder é de 0,7.
Pregoeiro	07/08/2019 15:01:34	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - Senhor Licitante, o ofertado na proposta foi o equipamento TS SHARA UPS PROF FULLRANGE 2200 SENOIDAL 4BS que é o mesmo do folder e não atende às especificações do Edital.
Pregoeiro	07/08/2019 15:03:24	Para HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - Boa tarde, senhor Licitante, está logado?
Pregoeiro	07/08/2019 15:06:18	Para HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - Senhor Licitante, está logado?
Pregoeiro	07/08/2019 15:10:10	Para HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - Senhor Licitante, está logado?
Pregoeiro	07/08/2019 15:17:13	Estamos passando por um momento de instabilidade na internet e se permanecer por mais 5 (cinco) minutos iremos suspender a sessão.
Pregoeiro	07/08/2019 15:17:32	Para HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - Senhor Licitante, está logado?
Pregoeiro	07/08/2019 15:28:44	Senhores Licitantes, neste momento estamos com instabilidade e a previsão de retorno é prevista para o final da tarde, portanto, iremos suspender a sessão e reabriremos no dia 08/08/2019, às 14h00.
Pregoeiro	07/08/2019 15:29:13	Aguardo todos amanhã.
Pregoeiro	08/08/2019 14:03:35	Boa Tarde Srs. Licitantes! Declaro reaberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico no 08/2019.
Pregoeiro	08/08/2019 14:03:52	Pregoeira Cinthia Maria S. D. de Oliveira operando o certame.
Pregoeiro	08/08/2019 14:04:51	Em nome da Defensoria Pública do Distrito Federal gostaria de agradecer novamente a todos pela participação.
Pregoeiro	08/08/2019 14:07:07	Para HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - Senhor Fornecedor, está logado?
Pregoeiro	08/08/2019 14:10:30	Para HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - Senhor Fornecedor, está logado?
Pregoeiro	08/08/2019 14:16:36	Para HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - De acordo com o art. 13, IV, do Decreto no 5.450/2005, é responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	08/08/2019 14:16:42	Senhor fornecedor HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.519.725/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	08/08/2019 14:18:03	Para HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - Ressalto que o prazo inicial assegurado para envio da proposta e documentação complementar é de 60 (sessenta) minutos a contar da convocação pelo sistema, podendo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias (TCU - Ac. 2.769/2011-2aC) ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte do licitante.
Pregoeiro	08/08/2019 14:19:19	Para HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - O Prazo para envio da documentação é até às 15:16:42.

Pregoeiro	08/08/2019 15:18:37	Para HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - Prazo de envio do anexo encerrado.
Sistema	08/08/2019 15:19:31	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	08/08/2019 15:20:54	Para ANDREI SANTOS SILVA 05062492556 - Senhor Fornecedor, está logado?
Pregoeiro	08/08/2019 15:27:13	Para ANDREI SANTOS SILVA 05062492556 - Senhor Fornecedor, está logado?
Pregoeiro	08/08/2019 15:35:19	Para ANDREI SANTOS SILVA 05062492556 - De acordo com o art. 13, IV, do Decreto no 5.450/2005, é responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	08/08/2019 15:35:55	Senhor fornecedor ANDREI SANTOS SILVA 05062492556, CNPJ/CPF: 15.785.674/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	08/08/2019 15:39:22	Para ANDREI SANTOS SILVA 05062492556 - O Prazo para envio da documentação é até às 16:35:55.
15.785.674/0001-16	08/08/2019 15:56:23	Boa tarde.
Pregoeiro	08/08/2019 15:59:08	Para ANDREI SANTOS SILVA 05062492556 - Boa tarde, senhor Licitante.
15.785.674/0001-16	08/08/2019 16:05:11	Faremos o envio da proposta. Um instante, por favor.
Sistema	08/08/2019 16:27:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANDREI SANTOS SILVA 05062492556, CNPJ/CPF: 15.785.674/0001-16, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	08/08/2019 16:34:07	Para ANDREZA CAVALCANTE BARBOSA - Boa Tarde, Senhor Licitante, está logado?
Sistema	08/08/2019 16:42:58	Senhor fornecedor ANDREZA CAVALCANTE BARBOSA, CNPJ/CPF: 29.838.678/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	08/08/2019 16:43:55	Para ANDREZA CAVALCANTE BARBOSA - O Prazo para envio da documentação é até às 17:42:58.
Pregoeiro	08/08/2019 17:49:50	Senhores Licitantes, devido ao avançar do horário iremos suspender a sessão para que seja reaberta, em 08/08/2019, às 14h00.
Pregoeiro	08/08/2019 17:54:12	Senhores Licitantes, devido ao avançar do horário iremos suspender a sessão para que seja reaberta, em 09/08/2019, às 14h00.
Pregoeiro	09/08/2019 14:00:35	Boa Tarde Srs. Licitantes! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico no 08/2019.
Sistema	09/08/2019 14:05:49	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	09/08/2019 14:11:22	Para MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM - Boa Tarde, Senhor Licitante!
Pregoeiro	09/08/2019 14:11:31	Para MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM - Está logado?
33.460.823/0001-59	09/08/2019 14:14:37	Boa tarde Sr. Pregoeiro !
Pregoeiro	09/08/2019 14:16:18	Para MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM - Vou solicitar o anexo do produto.
33.460.823/0001-59	09/08/2019 14:18:17	Ok .
Sistema	09/08/2019 14:20:21	Senhor fornecedor MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 33.460.823/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	09/08/2019 14:50:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 33.460.823/0001-59, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/08/2019 15:09:51	Para MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM - Senhor Licitante, o modelo ofertado tem F.Potência 0,6, o solicitado é 0,8. O modelo ofertado é esse mesmo?
33.460.823/0001-59	09/08/2019 15:11:08	1 minuto sr pregoeiro
33.460.823/0001-59	09/08/2019 15:19:39	estamos verificando com o fabricante .
33.460.823/0001-59	09/08/2019 15:24:20	isso mesmo sr pregoeiro , Fator de potência: 0,62
Pregoeiro	09/08/2019 15:33:38	Para MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM - Proposta recusada em virtude do equipamento ofertado não atender às especificações do Edital. Agradeço a participação.
Pregoeiro	09/08/2019 15:35:21	Para SERVICE ENERGIA LTDA - Boa tarde, senhor Licitante, está logado?
24.951.670/0001-51	09/08/2019 15:40:19	Sr. pregoeiro, boa tarde.
Pregoeiro	09/08/2019 15:41:32	Para SERVICE ENERGIA LTDA - Senhor licitante, vou solicitar o anexo.
Sistema	09/08/2019 15:41:41	Senhor fornecedor SERVICE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.951.670/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	09/08/2019 16:10:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SERVICE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.951.670/0001-51, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/08/2019 16:16:13	Para NATHAN ´S - COMERCIAL LTDA - Boa tarde, senhor Licitante.
Pregoeiro	09/08/2019 16:16:26	Para NATHAN ´S - COMERCIAL LTDA - Esta Logado?
Sistema	09/08/2019 16:21:26	Senhor fornecedor NATHAN ´S - COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
04.191.350/0001-33	09/08/2019 16:24:27	Boa tarde



Sistema	09/08/2019 18:58:24	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	09/08/2019 19:00:24	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/08/2019 às 08:30:00.

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	06/08/2019 17:29:27	Previsão de Reabertura: 07/08/2019 14:00:00. Motivo: Para analisar a documentação recebida e devido o avançar do horário.
Reativado	07/08/2019 13:59:36	
Suspensão Administrativa	07/08/2019 15:31:10	Previsão de Reabertura: 08/08/2019 14:00:00. Motivo: Devido a instabilidade de conexão.
Reativado	08/08/2019 14:02:44	
Suspensão Administrativa	08/08/2019 17:54:52	Previsão de Reabertura: 09/08/2019 14:00:00. Motivo: Devido ao avançar do horário iremos suspender a sessão para que seja reaberta, em 09/08/2019, às 14h00.
Reativado	09/08/2019 14:00:12	
Abertura de Prazo	09/08/2019 18:58:24	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	09/08/2019 19:00:24	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/08/2019 às 08:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:08 horas do dia 12 de agosto de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CINTHIA MARIA SANTOS DOMINGUES DE OLIVEI  
**Pregoeiro Oficial**

SIDNEY FERREIRA DE SOUSA  
**Equipe de Apoio**

 Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

