

926314.122021 .25093 .5054 .350415648



DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00012/2021 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 20 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 61 de 01/03/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 40100010208202085, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00012/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de 32 (trinta e dois) nobreaks de no mínimo 3,0 kVA, fator de potência (FP) de no mínimo 0,7, contemplando os serviços de instalação, configuração, teste de funcionamento e prestação de garantia do fabricante, conforme especificado neste Edital e seus anexos, a serem instalados nos racks da Sede e NAJ's da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Estabilizador tensão**Descrição Complementar:** NOBREAK de no mínimo 3,0 kVA com Fator de Potência (FP) mínimo 0,7 demais características detalhadas nos requisitos técnicos dispostos no Termo de Referência, Anexo I do Edital.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 32**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.375,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.100,0000 e a quantidade de 32 Unidade .**Histórico****Item: 1 - Estabilizador tensão****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.519.725/0001-56	HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	32	R\$ 5.300,0000	R\$ 169.600,0000	19/10/2021 17:02:04
Marca: ATA Fabricante: ATA Modelo / Versão: Titan Pro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Potência mínima suportada de 3,0 kVA; b) Possuir suporte com roldanas a fim de facilitar a locomoção e instalação do equipamento, para modelos do tipo torre e, caso seja ofertado o modelo para rack de 19", devem ser acompanhados de todos os acessórios necessários à sua instalação; c) Possuir ao menos 1(uma) interface de comunicação serial padrão RS-232C ou RS-485 ou USB; d) O gabinete principal deverá ser de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo, proteção a contatos elétricos, pintura em epóxi eletrostática, ventilação forçada contínua e com proteção para as réguas; e) Todas as conexões elétricas deverão ser na parte traseira do gabinete; f) Dupla conversão com fornecimento contínuo de energia, sem qualquer interrupção na tensão de saída durante blackouts completos ou qualquer interrupção momentânea; g) Todos os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso e em linha de fabricação. 26.2.2 TENSÃO DE ENTRADA a) Tensão de entrada deverá ser 220V ou 115/227 V - BIFÁSICA, tomada com transformador isolador de entrada e saída, interno ao gabinete; b) Deverá suportar variação da tensão de entrada de pelo menos ±15%; c) A frequência de entrada deverá ser de 60 Hz ±5%; d) Alimentação via tomada. 26.2.3 TENSÃO DE SAÍDA a) Tipo alternada, permanente e estabilizada; b) Tensão de saída deverá ser 115V -127 V ou 220V via tomadas; c) A variação máxima da tensão de saída deverá ser de +/- 5%; d) A distorção harmônica deverá ser menor ou igual a 2% com carga linear e menor ou igual a 5% com carga não linear; e) A frequência de saída deve ser de 60 Hz, com variação máxima no intervalo de 55 a 65hz; f) O fator potência deverá ser de no mínimo 0,7; g) A forma de onda deverá ser senoidal pura; h) O fator de crista para a corrente deverá ser de 3:1; i) A saída via régua de no mínimo de 6 (seis) tomadas padrão NBR 14136. 26.2.4 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO a) Deve possuir proteções contra sobrecarga, sobretensão, subtensão, devendo nestas situações operar em modo bateria; b) Possuir proteção contra descarga total da bateria, devendo nesta situação soar alarme e indicar através do display que a bateria está no limite mínimo de carga e que o equipamento irá se desligar; c) Deve possibilitar a partida pelas baterias, sem a presença de rede; d) Deve executar na inicialização o autoteste completo do sistema inclusive das baterias; e) O bypass do equipamento deve ser automático em casos de falhas ou sobrecargas e também manual, via display/teclado; 26.2.5 SINALIZAÇÕES DE ÁUDIO-VISUAIS DE EVENTOS a) Possuir painel com display de cristal líquido com indicadores de nobreak ligado, rede elétrica presente, operação bateria, sub e sobretensão; b) Possuir alarmes sonoros indicando ocorrências de falhas, sobrecarga na saída, modo de operação em bateria e proximidade de final de carga da autonomia da bateria. b) O tempo de autonomia total à plena carga deverá ser de no mínimo 10 (dez) minutos; c) Tempo de recarga das baterias para 90% da carga deverá ser igual ou inferior a 8 horas; d) Caso seja fornecido banco de bateria externo, este deverá possuir padrão de acabamento e construção semelhantes ao gabinete do nobreak; e) Não serão aceitas baterias AUTOMOTIVAS e/ou ESTACIONÁRIAS. 26.2.7 ACESSÓRIOS a) Fornecer todos os cabos e conectores necessários para o bom funcionamento do nobreak, com exceção dos cabos de entrada e distribuição. 26.2.8 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA a) Fornecer toda documentação comprobatória de atendimento às especificações contidas neste Termo de Referência; b) Fornecer memorial de cálculo de autonomia; c) Deverá ser apresentada, juntamente com a proposta comercial, a tabela de conformidade técnica, informando onde se encontra, na documentação técnica dos produtos apresentada pelo Licitante, a comprovação de que os equipamentos ofertados atendem a cada um dos requisitos mínimos estabelecidos, conforme ANEXO II - TABELA DE CONFORMIDADE TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS. 26.2.6								

	BANCO DE BATERIA a) Interna, composta por baterias seladas reguladas por válvula (VRLA), sem exalação de gases, com expectativa de vida útil de 02 anos; Porte da empresa: ME/EPP							
12.215.178/0001-39	VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	Não	Não	PPB	32	R\$ 5.300,0000	R\$ 169.600,0000	19/10/2021 18:21:12
Marca: VLP Fabricante: VLP Industria eletronica ltda. Modelo / Versão: VSI 3000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK – Potência suportada de 3,0 kVA; Possui suporte com roldanas a fim de facilitar a locomoção e instalação do equipamento do tipo torre; Possui 1(uma) interface de comunicação serial padrão RS-232C ou RS-485 ou USB; O gabinete principal deverá ser de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo, proteção a contatos elétricos, pintura em epóxi eletrostática, ventilação forçada contínua e com proteção para as réguas; Todas as conexões elétricas deverão ser na parte traseira do gabinete; Dupla conversão com fornecimento contínuo de energia, sem qualquer interrupção na tensão de saída durante blackouts completos ou qualquer interrupção momentânea; Todos os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso e em linha de fabricação. TENSÃO DE ENTRADA: Tensão de entrada deverá ser 220V ou 115/227 V - BIFÁSICA, tomada com transformador isolador de entrada e saída, interno ao gabinete e/ou isolamento eletrônico por IGBT; Suportar variação da tensão de entrada de pelo menos ±15%; A frequência de entrada deverá ser de 60 Hz ±5%; Alimentação via tomada. TENSÃO DE SAÍDA: Tipo alternada, permanente e estabilizada; Tensão de saída deverá ser 115V –127 V ou 220V via tomadas; A variação máxima da tensão de saída deverá ser de +/- 5%; A distorção harmônica deverá ser menor ou igual a 2% com carga linear e menor ou igual a 5% com carga não linear; A frequência de saída deve ser de 60 Hz, com variação máxima no intervalo de 55 a 65hz; O fator potência deverá ser de no mínimo 0,7; A forma de onda deverá ser senoidal pura; O fator de crista para a corrente deverá ser de 3:1; A saída via régua de 6 (seis) tomadas padrão NBR 14136. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO: Possui proteções contra sobrecarga, sobretensão, subtensão, devendo nestas situações operar em modo bateria; Possui proteção contra descarga total da bateria, devendo nesta situação soar alarme e indicar através do display que a bateria está no limite mínimo de carga e que o equipamento irá se desligar; Possibilita a partida pelas baterias, sem a presença de rede; Executa na inicialização o autoteste completo do sistema inclusive das baterias; O bypass do equipamento deve ser automático em casos de falhas ou sobrecargas e também manual, via display/teclado; SINALIZAÇÕES DE ÁUDIO-VISUAIS DE EVENTOS: Possui painel com display de cristal líquido com indicadores de nobreak ligado, rede elétrica presente, operação bateria, sub e sobretensão; Possui alarmes sonoros indicando ocorrências de falhas, sobrecarga na saída, modo de operação em bateria e proximidade de final de carga da autonomia da bateria. BANCO DE BATERIA: Interna, composta por baterias seladas reguladas por válvula (VRLA), sem exalação de gases, com expectativa de vida útil de 02 anos; O tempo de autonomia total à plena carga deverá ser de no mínimo 10 (dez) minutos; Tempo de recarga das baterias para 90% da carga deverá ser igual ou inferior a 8 horas; Caso seja fornecido banco de bateria externo, este deverá possuir padrão de acabamento e construção semelhantes ao gabinete do nobreak; Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)								
41.048.291/0001-75	R. F. B. JUNIOR LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	32	R\$ 5.370,0000	R\$ 171.840,0000	20/10/2021 13:28:52
Marca: sms Fabricante: sms Modelo / Versão: Vision Bivolt 27747-NG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK de no mínimo 3,0 kVA com Fator de Potência (FP) mínimo 0,7 demais características detalhadas nos requisitos técnicos dispostos no Termo de Referência, Anexo I do Edital. Porte da empresa: ME/EPP								
05.807.475/0001-08	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	32	R\$ 5.375,0000	R\$ 172.000,0000	19/10/2021 16:07:40
Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH SENIUM 3.200VA - CÓD: 4072 Modelo / Versão: RAGTECH SENIUM 3.200VA - CÓD: 4072 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK de no mínimo 3,0 kVA com Fator de Potência (FP) mínimo 0,7 demais características detalhadas nos requisitos técnicos dispostos no Termo de Referência, Anexo I do Edital. Porte da empresa: ME/EPP								
15.329.152/0001-00	ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	PPB + TP	32	R\$ 5.375,0000	R\$ 172.000,0000	19/10/2021 17:04:26
Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: TS SHARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK de no mínimo 3,0 kVA com Fator de Potência (FP) mínimo 0,7 conforme especificações constantes no item 26 deste Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP								
10.793.812/0001-95	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	32	R\$ 5.375,0000	R\$ 172.000,0000	19/10/2021 17:58:15
Marca: CR Energia Fabricante: CR Energia Modelo / Versão: KNBE 3000BS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - ESPECIFICAÇÕES (ITEM 01) a) Potência suportada de 3,0 kVA; b) Possui suporte com roldanas a fim de facilitar a locomoção e instalação do equipamento, para modelos do tipo torre e, caso seja ofertado o modelo para rack de 19", devem ser acompanhados de todos os acessórios necessários à sua instalação; c) Possui 1(uma) interface de comunicação serial padrão RS-232C ou RS-485 ou USB; d) O gabinete principal será de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo, proteção a contatos elétricos, pintura em epóxi eletrostática, ventilação forçada contínua e com proteção para as réguas; e) Todas as conexões elétricas serão na parte traseira do gabinete; f) Dupla conversão com fornecimento contínuo de energia, sem qualquer interrupção na tensão de saída durante blackouts completos ou qualquer interrupção momentânea; g) Todos os equipamentos novos, de primeiro uso e em linha de fabricação. 2 TENSÃO DE ENTRADA a) Tensão de entrada 115/127/227VAC AUTOMATICO, tomada com transformador isolador de entrada e saída, interno ao gabinete; b) suporta variação da tensão de entrada de ±15%; c) A frequência de entrada de 60 Hz ±5%; d) Alimentação via tomada. 3 TENSÃO DE SAÍDA a) Tipo alternada, permanente e estabilizada; b) Tensão de saída 115V –220V via tomadas; c) A variação máxima da tensão de saída de +/- 5%; d) A distorção harmônica deverá ser menor ou igual a 2% com carga linear e menor ou igual a 5% com carga não linear; e) A frequência de saída de 60 Hz, com variação máxima no intervalo de 55 a 65hz; f) O fator potência de 0,7; g) A forma de onda senoidal pura; h) O fator de crista para a corrente de 3:1; i) A saída via régua de 6 (seis) tomadas padrão NBR 14136. 4 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO a) possui proteções contra sobrecarga, sobretensão, subtensão, devendo nestas situações operar em modo bateria; b) Possui proteção contra descarga total da bateria, devendo								

	<p>nesta situação soar alarme e indicar através do display que a bateria está no limite de carga e que o equipamento irá se desligar; c) possibilita a partida pelas baterias, sem a presença de rede; d) executa na inicialização o autoteste completo do sistema inclusive das baterias; e) O bypass do equipamento automático em casos de falhas ou sobrecargas e também manual, via display/teclado; 5 SINALIZAÇÕES DE ÁUDIO-VISUAIS DE EVENTOS a) Possui painel com display de cristal líquido com indicadores de nobreak ligado, rede elétrica presente, operação bateria, sub e sobretensão; b) Possui alarmes sonoros indicando ocorrências de falhas, sobrecarga na saída, modo de operação em bateria e proximidade de final de carga da autonomia da bateria. 6 BANCO DE BATERIA a) Interna, composta por baterias seladas reguladas por válvula (VRLA), sem exalação de gases, com expectativa de vida útil de 02 anos; b) O tempo de autonomia total à plena carga de 10 (dez) minutos; c) Tempo de recarga das baterias para 90% da carga igual ou inferior a 8 horas; d) Caso seja fornecido banco de bateria externo, este possui padrão de acabamento e construção semelhantes ao gabinete do nobreak; e) Não serão aceitas baterias AUTOMOTIVAS e/ou ESTACIONÁRIAS. 7 ACESSÓRIOS a) Fornece todos os cabos e conectores necessários para o bom funcionamento do nobreak, com exceção dos cabos de entrada e distribuição. 8 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA a) Fornece toda documentação comprobatória de atendimento às especificações contidas neste Termo de Referência; b) Fornece memorial de cálculo de autonomia; c) Deverá ser apresentada, juntamente com a proposta comercial, a tabela de conformidade técnica, informando onde se encontra, na documentação técnica dos produtos apresentada pelo Licitante, a comprovação de que os equipamentos ofertados atendem a cada um dos requisitos mínimos estabelecidos, conforme ANEXO II - TABELA DE CONFORMIDADE TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS. Marca/Modelo/Garantia: CR Energia/KNBE 3000BS/ 12 meses on-site. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
03.182.153/0001-95	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	Não	Não	Nenhuma	32	R\$ 5.375,0000	R\$ 172.000,0000	20/10/2021 10:44:48
	<p>Marca: SENUS Fabricante: SENUS Modelo / Versão: EX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK de no mínimo 3,0 kVA com Fator de Potência (FP) mínimo 0,7, novo de primeira linha, conforme especificações constantes no Termo de Referência. DADOS TÉCNICOS: Potência: 3,0kva/2,7Kw Entrada: 220V ou 115/227V bifásico Saída: 115/227V ou 220V FNT Tomadas Dimensões: AxLxP 335x191x418mm Peso: 13kg Tomada com transformador isolador de entrada e saída, interno ao gabinete; CARACTERÍSTICAS: - ECO MODE selecionável para economia de energia. - DSP (Digital Signal Processor). - Display LCD. - Compatibilidade com grupo gerador. - Sistema de gerenciamento avançado das baterias (ABM). - O fator potência 0,9; - distorção harmônica 2% com carga linear e 5% com carga não linear; - Controle automático da velocidade do ventiladorem função da carga aplicada. - Recarga de baterias também em modo by -pass. - Conexões de entrada através de cabo com plug e saída por tomadas e bornes. - Sistema On Line de Dupla Conversão Senoidal. - Tempo de interrupção zero entre rede / baterias e vice-versa. - Operação em alta frequência com baixo nível de ruídos e dimensões reduzidas. - Fator de potência de entrada próximo a 1 (PFC Technology) e fator de potência de saída igual a 0.9, propiciando maior economia de energia. - Ampla faixa de tolerância da tensão de entrada sem a utilização das baterias. - Baixos índices de distorção harmônica de entrada e saída. - Chave estática para By Pass Automático e Manual. - Tempo de recarga das baterias para 90% da carga de 8 horas . - Variação da tensão de entrada ±15%; - frequência de entrada 60 Hz ±5% - Alimentação via tomada. - Parda pelas baterias (Cold Start). - Interface inteligente RS 232 ou USB com software incluso para ambientes Windows/Linux/Mac. - Gerenciamento remoto através de SNMP (opcional). - O fator de crista de 3:1 . - Autoteste no start do equipamento. - Ajuste/configuração disponíveis através do display . - Proteção para as réguas; - Baterias internas ao equipamento e possibilidade de expansão de autonomia com baterias externas. - Autonomia de 10 (dez) minutos a plena carga com bateria selada VRLA - Com régua de tomadas com 6 saídas - Suporte com roldanas - Acompanha catálogo e memória de cálculo. - Serviços de instalação inclusos, com todos os cabos e conectores necessários para o bom funcionamento do nobreak, com exceção dos cabos de entrada e distribuição. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
24.443.568/0001-45	MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	TP	32	R\$ 5.375,0000	R\$ 172.000,0000	20/10/2021 13:48:45
	<p>Marca: TS Shara Fabricante: TS Shara Modelo / Versão: Modelo 4451 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UPS PROFESSIONAL 3200 UNIVERSAL - Marca TS Shara Modelo 4451 com 02 bateria de 18 A/h internas Porte da empresa: ME/EPP</p>							
13.531.571/0001-02	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	PPB + TP	32	R\$ 6.000,0000	R\$ 192.000,0000	19/10/2021 16:18:13
	<p>Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: UPS SENOIDAL 3200va Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS a) Potência mínima suportada de 3,0 kVA; b) Possuir suporte com roldanas a fim de facilitar a locomoção e instalação do equipamento, para modelos do tipo torre e, caso seja ofertado o modelo para rack de 19", devem ser acompanhados de todos os acessórios necessários à sua instalação; c) Possuir ao menos 1(uma) interface de comunicação serial padrão RS-232C ou RS-485 ou USB; d) O gabinete principal deverá ser de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo, proteção a contatos elétricos, pintura em epóxi eletrostática, ventilação forçada contínua e com proteção para as réguas; e) Todas as conexões elétricas deverão ser na parte traseira do gabinete; f) Dupla conversão com fornecimento contínuo de energia, sem qualquer interrupção na tensão de saída durante blackouts completos ou qualquer interrupção momentânea; g) Todos os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso e em linha de fabricação. 26.2.2 TENSÃO DE ENTRADA a) Tensão de entrada deverá ser 220V ou 115/227 V - BIFÁSICA, tomada com transformador isolador de entrada e saída, interno ao gabinete; b) Deverá suportar variação da tensão de entrada de pelo menos ±15%; c) A frequência de entrada deverá ser de 60 Hz ±5%; d) Alimentação via tomada. 26.2.3 TENSÃO DE SAÍDA a) Tipo alternada, permanente e estabilizada; b) Tensão de saída deverá ser 115V -127 V ou 220V via tomadas; c) A variação máxima da tensão de saída deverá ser de +/- 5%; d) A distorção harmônica deverá ser menor ou igual a 2% com carga linear e menor ou igual a 5% com carga não linear; e) A frequência de saída deve ser de 60 Hz, com variação máxima no intervalo de 55 a 65Hz; f) O fator potência deverá ser de no mínimo 0,7; g) A forma de onda deverá ser senoidal pura; h) O fator de crista para a corrente deverá ser de 3:1; i) A saída via régua de no mínimo de 6 (seis) tomadas padrão NBR 14136. 26.2.4 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO a) Deve possuir proteções contra sobrecarga, sobretensão, subtensão, devendo nestas situações operar em modo bateria; b) Possuir proteção contra descarga total da bateria, devendo nesta situação soar alarme e indicar através do display que a bateria está no limite mínimo de carga e que o equipamento irá se desligar; c) Deve possibilitar a partida pelas baterias, sem a presença de rede; d) Deve executar na inicialização o autoteste completo do sistema inclusive das baterias; e) O bypass do equipamento deve ser automático em casos de falhas ou sobrecargas e também manual, via display/teclado; 26.2.5 SINALIZAÇÕES DE ÁUDIO-VISUAIS DE EVENTOS a) Possui painel com display de cristal líquido com indicadores de nobreak ligado, rede elétrica presente, operação bateria, sub e sobretensão; b) Possui alarmes sonoros indicando ocorrências de falhas, sobrecarga na saída, modo de operação em bateria e proximidade de final de carga da autonomia da bateria. 26.2.6 BANCO DE BATERIA a) Interna, composta por baterias seladas reguladas por válvula (VRLA), sem exalação de gases, com expectativa de vida útil de 02 anos; b) O tempo de autonomia total à plena carga deverá ser de no mínimo 10 (dez) minutos; c) Tempo de recarga das baterias para 90% da carga deverá ser igual ou inferior a 8 horas; d) Caso seja fornecido banco de bateria externo, este deverá possuir padrão de acabamento e construção semelhantes ao gabinete do</p>							

	nobreack; e) Não serão aceitas baterias AUTOMOTIVAS e/ou ESTACIONÁRIAS. 26.2.7 ACESSÓRIOS a) Fornecer todos os cabos e conectores necessários para o bom funcionamento do nobreak, com exceção dos cabos de entrada e distribuição. Porte da empresa: ME/EPP							
00.429.640/0001-11	RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA	Não	Não	PPB	32	R\$ 7.600,0000	R\$ 243.200,0000	20/10/2021 13:52:18
	Marca: RTA Fabricante: RTA Modelo / Versão: BRM3000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Potência mínima suportada de 3,0 kVA; Possui suporte com roldanas a fim de facilitar a locomoção e instalação do equipamento, modelo do tipo torre; Possui ao menos 1(uma) interface de comunicação serial padrão RS-232C ou RS-485 ou USB; O gabinete principal é de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo, proteção a contatos elétricos, pintura em epóxi eletrostática, ventilação forçada contínua e com proteção para as réguas; Todas as conexões elétricas são na parte traseira do gabinete; Dupla conversão com fornecimento contínuo de energia, sem qualquer interrupção na tensão de saída durante blackouts completos ou qualquer interrupção momentânea; Todos os equipamentos são novos, de primeiro uso e em linha de fabricação. Tensão de entrada: 220V ou 115/227 V - BIFÁSICA, tomada com transformador isolador de entrada e saída, interno ao gabinete; Suporta variação da tensão de entrada de pelo menos ±15%; A frequência de entrada é de 60 Hz ±5%; Alimentação via tomada. Tipo alternada, permanente e estabilizada; Tensão de saída: 115V -127 V ou 220V via tomadas; A variação máxima da tensão de saída é de +/- 5%; A distorção harmônica é menor ou igual a 2% com carga linear e menor ou igual a 5% com carga não linear; A frequência de saída é de 60 Hz, com variação máxima no intervalo de 55 a 65hz; O fator potência é de no mínimo 0,7; A forma de onda é senoidal pura; O fator de crista para a corrente é de 3:1; A saída via régua de no mínimo de 6 (seis) tomadas padrão NBR 14136. Deve possuir proteções contra sobrecarga, sobretensão, subtensão, devendo nestas situações operar em modo bateria; Possuir proteção contra descarga total da bateria, devendo nesta situação soar alarme e indicar através do display que a bateria está no limite mínimo de carga e que o equipamento irá se desligar; Possibilita a partida pelas baterias, sem a presença de rede; Executa na inicialização o autoteste completo do sistema inclusive das baterias; O bypass do equipamento é automático em casos de falhas ou sobrecargas e também manual, via display/teclado; Possuir painel com display de cristal líquido com indicadores de nobreak ligado, rede elétrica presente, operação bateria, sub e sobretensão; Possuir alarmes sonoros indicando ocorrências de falhas, sobrecarga na saída, modo de operação em bateria e proximidade de final de carga da autonomia da bateria. Interna, composta por baterias seladas reguladas por válvula (VRLA), sem exalação de gases, com expectativa de vida útil de 02 anos; O tempo de autonomia total à plena carga é de no mínimo 10 (dez) minutos; Tempo de recarga das baterias para 90% da carga é igual ou inferior a 8 horas; Caso seja fornecido banco de bateria externo, este deverá possuir padrão de acabamento e construção semelhantes ao gabinete do nobreak; Não serão aceitas baterias AUTOMOTIVAS e/ou ESTACIONÁRIAS. Fornecer todos os cabos e conectores necessários para o bom funcionamento do nobreak, com exceção dos cabos de entrada e distribuição. Fornecer toda documentação comprobatória de atendimento às especificações contidas neste Termo de Referência; Fornecer memorial de cálculo de autonomia; Garantia: 12 (doze) meses; Marca: RTA / Modelo: BRM3000 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
22.003.386/0001-28	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	32	R\$ 8.000,0000	R\$ 256.000,0000	20/10/2021 12:07:32
	Marca: CR Fabricante: CR Modelo / Versão: KNB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK de no mínimo 3,0 kVA com Fator de Potência (FP) mínimo 0,7 conforme especificações constantes neste Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000,0000	22.003.386/0001-28	20/10/2021 14:00:00:993
R\$ 7.600,0000	00.429.640/0001-11	20/10/2021 14:00:00:993
R\$ 6.000,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:00:00:993
R\$ 5.375,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:00:00:993
R\$ 5.375,0000	03.182.153/0001-95	20/10/2021 14:00:00:993
R\$ 5.375,0000	24.443.568/0001-45	20/10/2021 14:00:00:993
R\$ 5.375,0000	15.329.152/0001-00	20/10/2021 14:00:00:993
R\$ 5.375,0000	10.793.812/0001-95	20/10/2021 14:00:00:993
R\$ 5.370,0000	41.048.291/0001-75	20/10/2021 14:00:00:993
R\$ 5.300,0000	18.519.725/0001-56	20/10/2021 14:00:00:993
R\$ 5.300,0000	12.215.178/0001-39	20/10/2021 14:00:00:993
R\$ 5.295,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:05:06:973
R\$ 5.100,0000	18.519.725/0001-56	20/10/2021 14:05:31:333
R\$ 5.095,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:05:32:613
R\$ 5.290,0000	03.182.153/0001-95	20/10/2021 14:05:32:970
R\$ 4.800,0000	24.443.568/0001-45	20/10/2021 14:05:54:570
R\$ 4.795,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:05:55:893
R\$ 5.264,5200	03.182.153/0001-95	20/10/2021 14:06:11:697
R\$ 4.700,0000	24.443.568/0001-45	20/10/2021 14:06:36:970
R\$ 4.695,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:06:38:227
R\$ 4.690,0000	41.048.291/0001-75	20/10/2021 14:07:45:163
R\$ 4.685,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:07:46:117
R\$ 4.680,0000	41.048.291/0001-75	20/10/2021 14:07:51:773
R\$ 4.675,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:07:53:133
R\$ 4.670,0000	41.048.291/0001-75	20/10/2021 14:07:58:043
R\$ 4.665,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:07:59:197
R\$ 4.000,0000	24.443.568/0001-45	20/10/2021 14:08:00:877

R\$ 3.995,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:08:02:277
R\$ 4.600,0000	41.048.291/0001-75	20/10/2021 14:08:04:267
R\$ 5.250,0000	12.215.178/0001-39	20/10/2021 14:11:47:833
R\$ 3.990,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:12:18:563
R\$ 3.985,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:12:19:393
R\$ 3.980,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:12:30:923
R\$ 3.975,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:12:31:557
R\$ 3.970,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:12:33:313
R\$ 3.965,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:12:34:613
R\$ 3.960,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:12:35:443
R\$ 3.955,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:12:36:617
R\$ 3.950,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:12:38:290
R\$ 3.945,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:12:39:710
R\$ 3.940,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:12:41:380
R\$ 3.935,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:12:42:767
R\$ 3.930,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:12:44:903
R\$ 3.925,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:12:45:800
R\$ 3.920,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:12:48:363
R\$ 3.915,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:12:49:830
R\$ 3.910,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:12:51:493
R\$ 3.905,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:12:52:897
R\$ 3.900,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:12:54:110
R\$ 3.895,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:12:54:920
R\$ 3.890,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:12:56:380
R\$ 3.885,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:12:57:940
R\$ 3.880,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:12:59:390
R\$ 3.875,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:13:00:957
R\$ 3.870,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:13:02:520
R\$ 3.865,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:13:04:200
R\$ 3.860,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:13:05:650
R\$ 3.855,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:13:06:993
R\$ 3.850,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:13:08:967
R\$ 3.845,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:13:10:007
R\$ 3.840,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:13:11:780
R\$ 3.835,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:13:13:020
R\$ 3.830,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:13:14:210
R\$ 3.825,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:13:15:017
R\$ 3.820,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:13:16:633
R\$ 3.815,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:13:18:053
R\$ 3.810,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:13:19:520
R\$ 3.805,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:13:21:050
R\$ 3.800,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:13:22:573
R\$ 3.795,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:13:24:097
R\$ 3.790,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:13:25:853
R\$ 3.785,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:13:27:143
R\$ 3.780,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:13:28:813
R\$ 3.775,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:13:30:223
R\$ 3.770,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:13:31:867
R\$ 3.765,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:13:33:257
R\$ 3.760,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:13:34:910
R\$ 3.755,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:13:36:180
R\$ 3.750,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:13:37:850
R\$ 3.745,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:13:39:260
R\$ 3.740,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:13:40:293
R\$ 3.735,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:13:41:273
R\$ 3.730,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:13:42:723
R\$ 3.725,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:13:43:713
R\$ 3.720,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:13:44:440
R\$ 3.715,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:13:45:387
R\$ 3.710,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:13:46:843
R\$ 3.705,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:13:48:427
R\$ 3.700,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:13:50:290
R\$ 3.695,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:13:51:447
R\$ 3.690,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:13:53:180

	R\$ 3.685,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:13:54:490
	R\$ 3.680,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:13:56:167
	R\$ 3.675,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:13:57:523
	R\$ 3.670,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:13:59:073
	R\$ 3.665,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:14:00:543
	R\$ 3.660,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:14:02:237
	R\$ 3.655,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:14:03:553
	R\$ 3.650,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:14:04:663
	R\$ 3.645,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:14:05:743
	R\$ 3.640,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:14:07:053
	R\$ 3.635,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:14:08:807
	R\$ 3.630,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:14:09:830
	R\$ 3.625,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:14:10:627
	R\$ 3.620,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:14:12:180
	R\$ 3.615,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:14:13:657
	R\$ 3.610,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:14:15:447
	R\$ 3.605,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:14:16:677
	R\$ 3.600,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:14:18:147
	R\$ 3.595,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:14:19:697
	R\$ 3.590,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:14:20:950
	R\$ 3.585,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:14:21:730
	R\$ 3.580,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:14:23:257
	R\$ 3.575,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:14:24:743
	R\$ 3.570,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:14:26:427
	R\$ 3.565,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:14:27:780
	R\$ 3.560,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:14:29:160
	R\$ 3.555,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:14:29:807
	R\$ 3.550,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:14:31:670
	R\$ 3.545,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:14:32:850
	R\$ 3.540,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:14:34:433
	R\$ 3.535,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:14:35:877
	R\$ 3.530,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:14:37:200
	R\$ 3.525,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:14:37:913
	R\$ 3.520,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:14:39:533
	R\$ 3.515,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:14:40:927
	R\$ 3.510,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:14:42:283
	R\$ 3.505,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:14:42:937
	R\$ 3.500,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:14:44:610
	R\$ 3.495,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:14:46:017
	R\$ 3.490,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:14:47:393
	R\$ 3.485,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:14:48:110
	R\$ 3.480,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:14:49:693
	R\$ 3.475,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:14:51:117
	R\$ 3.470,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:14:52:317
	R\$ 3.465,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:14:53:143
	R\$ 3.460,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:14:54:557
	R\$ 3.455,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:14:55:200
	R\$ 3.450,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:14:56:970
	R\$ 3.445,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:14:58:233
	R\$ 3.440,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:14:59:890
	R\$ 3.435,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:15:01:280
	R\$ 3.430,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:15:02:820
	R\$ 3.425,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:15:04:560
	R\$ 3.420,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:15:06:497
	R\$ 3.415,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:15:07:323
	R\$ 3.410,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:15:08:230
	R\$ 3.405,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:15:09:303
	R\$ 3.400,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:15:10:583
	R\$ 3.395,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:15:11:297
	R\$ 3.390,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:15:12:940
	R\$ 3.385,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:15:14:380
	R\$ 3.380,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:15:15:907
	R\$ 3.375,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:15:17:377
	R\$ 3.370,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:15:18:850

R\$ 3.365,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:15:20:393
R\$ 3.360,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:15:21:730
R\$ 3.355,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:15:22:413
R\$ 3.350,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:15:24:127
R\$ 3.345,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:15:25:437
R\$ 3.340,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:15:27:043
R\$ 3.335,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:15:28:467
R\$ 3.330,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:15:29:940
R\$ 3.325,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:15:31:503
R\$ 5.000,0000	12.215.178/0001-39	20/10/2021 14:16:17:940
R\$ 4.590,0000	10.793.812/0001-95	20/10/2021 14:16:27:277
R\$ 4.800,0000	12.215.178/0001-39	20/10/2021 14:17:41:823
R\$ 4.350,0000	12.215.178/0001-39	20/10/2021 14:18:16:323
R\$ 3.990,0000	22.003.386/0001-28	20/10/2021 14:18:29:580
R\$ 4.340,0000	10.793.812/0001-95	20/10/2021 14:18:35:720
R\$ 4.100,0000	12.215.178/0001-39	20/10/2021 14:19:47:137
R\$ 3.989,9900	15.329.152/0001-00	20/10/2021 14:21:05:437
R\$ 3.995,0000	24.443.568/0001-45	20/10/2021 14:22:30:343
R\$ 3.900,0000	24.443.568/0001-45	20/10/2021 14:22:50:623
R\$ 3.950,0000	22.003.386/0001-28	20/10/2021 14:22:52:693
R\$ 3.850,0000	22.003.386/0001-28	20/10/2021 14:23:03:077
R\$ 3.700,0000	24.443.568/0001-45	20/10/2021 14:23:30:067
R\$ 3.699,9900	15.329.152/0001-00	20/10/2021 14:24:48:187
R\$ 3.650,0000	22.003.386/0001-28	20/10/2021 14:25:04:077
R\$ 3.600,0000	24.443.568/0001-45	20/10/2021 14:25:49:437
R\$ 3.550,0000	22.003.386/0001-28	20/10/2021 14:26:48:237
R\$ 3.320,0000	13.531.571/0001-02	20/10/2021 14:27:29:867
R\$ 3.315,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:27:31:213
R\$ 3.300,0000	24.443.568/0001-45	20/10/2021 14:27:54:513
R\$ 3.295,0000	05.807.475/0001-08	20/10/2021 14:27:55:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
15.329.152/0001-00	22/10/2021 14:01:36:353	22/10/2021 14:08:51:647	Fornecedor enviou lance	R\$ 3.549,9500

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	20/10/2021 14:05:05	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	20/10/2021 14:29:56	Encerrada etapa aberta do item.
Desempate - Início do desempate	20/10/2021 14:29:56	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	20/10/2021 14:39:57	O Item teve o 1º desempate 7174 encerrado às 14:39:56 de 20/10/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ: 13.531.571/0001-02.
Desempate - Início do desempate	20/10/2021 14:39:57	Item está em 2º desempate 7174, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	20/10/2021 14:47:26	O Item teve o 2º desempate 7174 encerrado. O fornecedor MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 24.443.568/0001-45 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 3.294,9000.
Encerramento	20/10/2021 14:47:26	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/10/2021 15:09:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.443.568/0001-45.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/10/2021 17:01:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.443.568/0001-45.
Recusa de proposta	20/10/2021 17:28:17	Recusa da proposta. Fornecedor: MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.443.568/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 3.294,9000. Motivo: Na relação apresentada não consta documentação técnica comprobatória dos requisitos definidos, não consta o Anexo II do TR preenchido e não consta o Memorial de Cálculo de Autonomia da Bateria. Consultando o site do fabricante, verificou-se que o equipamento não atende 26.2.3 alínea G.

Desempate - Retorno do julgamento	20/10/2021 17:28:37	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate 7174.
Desempate - Início do desempate	20/10/2021 17:28:37	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	20/10/2021 17:38:38	O Item teve o 1º desempate 7174 encerrado às 17:38:37 de 20/10/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ: 13.531.571/0001-02.
Encerramento	20/10/2021 17:38:38	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/10/2021 14:07:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor SGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/10/2021 14:42:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/10/2021 14:55:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor SGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08.
Recusa de proposta	21/10/2021 15:35:19	Recusa da proposta. Fornecedor: SGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 3.295,0000. Motivo: Proposta Recusada por não atender ao item de habilitação nº 9.11.1.1.2. do Edital de Licitação - Memorial de cálculo de autonomia, (Com a negativa da Licitante em fornecer a documentação, não foi possível comprovar o atendimento do item 26.2.6 - Banco de Bateria do TR) e o item nº 9.11.1.1.3.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/10/2021 15:35:19	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/10/2021 15:39:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.531.571/0001-02.
Recusa de proposta	21/10/2021 17:50:29	Recusa da proposta. Fornecedor: ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.531.571/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 3.320,0000. Motivo: Decorrido prazo da convocação de 02 (duas) horas a proposta foi recusada porque Licitante não juntou Proposta passível de análise, em branco. Descumprimento do Edital.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/10/2021 17:50:29	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.531.571/0001-02.
Desempate - Retorno do julgamento	22/10/2021 14:01:36	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate 7174.
Desempate - Início do desempate	22/10/2021 14:01:36	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	22/10/2021 14:08:51	O Item teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 15.329.152/0001-00 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 3.549,9500.
Encerramento	22/10/2021 14:08:51	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/10/2021 14:12:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.329.152/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/10/2021 15:59:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.329.152/0001-00.
Recusa de proposta	22/10/2021 16:17:04	Recusa da proposta. Fornecedor: ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.329.152/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 3.549,9500. Motivo: não atende o item nº 9.11.1.1.2. Memorial de cálculo de autonomia, 9.11.1.1.3. Tabela de conformidade técnica e comprovação de que os bens a serem alocados na prestação do serviço atendem ao PPB ou que tenham tecnologia do país é feita mediante apresentação das respectivas Portarias.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/10/2021 16:20:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.003.386/0001-28.
Recusa de proposta	25/10/2021 08:23:08	Recusa da proposta. Fornecedor: CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.003.386/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 3.550,0000. Motivo: Decorrido prazo da convocação de 02 (duas) horas a proposta foi recusada não atende o item nº 9.11.1.1.2. Memorial de cálculo de autonomia, 9.11.1.1.3. Tabela de conformidade técnica.
Encerramento do prazo -	25/10/2021 08:23:08	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.003.386/0001-28.

Convocação anexo		
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 08:32:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.215.178/0001-39.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 08:36:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.215.178/0001-39.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 14:10:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.215.178/0001-39.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 14:13:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.215.178/0001-39.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 14:46:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.215.178/0001-39.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 14:49:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.215.178/0001-39.
Aceite de proposta	25/10/2021 15:02:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.215.178/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 4.100,0000.
Habilitação de fornecedor	25/10/2021 15:51:05	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.215.178/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 4.100,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	20/10/2021 14:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2021 14:00:05	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2021 14:05:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2021 14:05:05	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	20/10/2021 14:17:28	Senhores Licitantes, aguardamos novos lances.
Sistema	20/10/2021 14:29:56	O item 1 terá desempate 7174 do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2021 14:29:56	Sr. Fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 13.531.571/0001-02 em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 1, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 14:39:56 do dia 20/10/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Pregoeiro	20/10/2021 14:32:16	observem o item 4.3.9 do Edital: Que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir dos critérios de preferência.
Pregoeiro	20/10/2021 14:34:24	Portanto a documentação que comprove a preferência será a mesma exigida no Decreto.
Sistema	20/10/2021 14:34:56	Sr. Fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 13.531.571/0001-02, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 1, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 14:39:56 do dia 20/10/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/10/2021 14:39:57	O item 1 teve o 1º desempate 7174 encerrado às 14:39:56 de 20/10/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 13.531.571/0001-02.
Sistema	20/10/2021 14:39:57	Sr. Fornecedor MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 24.443.568/0001-45 em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 1, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 14:49:57 do dia 20/10/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/10/2021 14:44:57	Sr. Fornecedor MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 24.443.568/0001-45, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 1, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 14:49:57 do dia 20/10/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/10/2021 14:47:26	O item 1 teve o 2º desempate 7174 encerrado. O fornecedor MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 24.443.568/0001-45 enviou um lance no valor de R\$ 3.294,9000.
Sistema	20/10/2021 14:47:26	O item 1 está encerrado.

Sistema	20/10/2021 14:47:35	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	20/10/2021 15:09:16	Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor Licitante, solicito comprovante que atende ao Decreto nº 7.174 e a Tabela de conformidade técnica dos equipamentos (Anexo II - Termo de Referência e Modelo de Proposta - Anexo V - do Edital), como também, item nº 9.11.1.1.2. Memorial de cálculo.
Sistema	20/10/2021 15:09:24	Senhor fornecedor MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.443.568/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	20/10/2021 15:25:01	Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor. está conectado?
Pregoeiro	20/10/2021 15:27:24	Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - 9.11.1.1.1. Atestado(s) de capacidade técnica, a ser(em) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, e que comprove(m) a aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de licitação (Nobreaks e/ou estabilizadores de tensão).
Pregoeiro	20/10/2021 15:30:19	Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - O Senhor possui os documentos solicitados?
24.443.568/0001-45	20/10/2021 15:31:35	Estamos logados sim, e já providenciando o envio dos anexos.
Pregoeiro	20/10/2021 16:40:11	Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Solicito o envio, até às 17:09 horas, contando 02 (duas) horas a partir da convocação, do dia 20/10/2021, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance, juntamente, com a documentação de habilitação complementar, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Pregoeiro	20/10/2021 16:43:21	Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Comprovante para exercer o direito de preferência conforme o Decreto nº 7.174/2010; Memorial de cálculo de autonomia; Tabela de conformidade técnica, como também, ...
Pregoeiro	20/10/2021 16:43:32	Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Atestado(s) de capacidade técnica, a ser(em) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, e que comprove(m) a aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de licitação (Nobreaks e/ou estabilizadores de tensão).
24.443.568/0001-45	20/10/2021 16:48:23	ok
Sistema	20/10/2021 17:01:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.443.568/0001-45, enviou o anexo para o item 1.
24.443.568/0001-45	20/10/2021 17:12:21	Estamos esperando o envio da fábrica do memorial de cálculo de autonomia. Peço o prorrogamento do envio deste até amanhã dia 21 de outubro às 14:00 hrs.
Pregoeiro	20/10/2021 17:25:22	Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Na relação apresentada não consta nenhuma documentação técnica comprobatória dos requisitos definidos, não consta o Anexo II do Termo de Referência preenchido e não consta o Memorial de Cálculo de Autonomia da Bateria. Ainda assim, consultando o site do fabricante, verificou-se que o equipamento não atende ao item 26.2.3 alínea G, forma de onda senoidal pura
Pregoeiro	20/10/2021 17:26:00	Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Dessa forma, proposta desclassificada.
Sistema	20/10/2021 17:28:37	O item 1 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2021 17:28:37	Sr. Fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 13.531.571/0001-02 em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 1, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 17:38:37 do dia 20/10/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/10/2021 17:33:37	Sr. Fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 13.531.571/0001-02, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 1, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 17:38:37 do dia 20/10/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/10/2021 17:38:38	O item 1 teve o 1º desempate encerrado às 17:38:37 de 20/10/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 13.531.571/0001-02.
Sistema	20/10/2021 17:38:38	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	20/10/2021 17:52:21	Senhores Licitantes, em respeito ao horário comercial, fica agendada nova sessão às 14:00 do dia 21/10/2021.
Pregoeiro	20/10/2021 17:54:02	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final.
Pregoeiro	21/10/2021 14:01:42	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Pregoeiro	21/10/2021 14:02:24	Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 12/2021.
Sistema	21/10/2021 14:07:07	Senhor fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	21/10/2021 14:09:14	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - Senhor Licitante, solicito Memorial de cálculo de autonomia e Tabela de conformidade técnica, informando onde se encontra, na documentação técnica dos produtos apresentada pelo Licitante, a comprovação de que os equipamentos ofertados atendem a cada um dos requisitos mínimos estabelecidos, conforme Anexo V - Modelo de Proposta, do Edital de Licitação.
Pregoeiro	21/10/2021 14:25:40	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - Solicito o envio, até às 16:09 horas, contando 02 (duas) horas a partir da convocação, do dia 21/10/2021, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance, juntamente, com a documentação de habilitação complementar, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão.

Pregoeiro	21/10/2021 14:25:55	Para Seginfo Comercio & Servicos Empresariais Eireli - Ciente?
05.807.475/0001-08	21/10/2021 14:33:58	Sim
Sistema	21/10/2021 14:42:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor Seginfo Comercio & Servicos Empresariais Eireli, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	21/10/2021 14:49:29	Para Seginfo Comercio & Servicos Empresariais Eireli - Senhor Licitante, 9.11.1.1.2. Memorial de cálculo de autonomia e 9.11.1.1.3. Tabela de conformidade técnica, informando onde se encontra, na documentação técnica dos produtos apresentada pelo Licitante, a comprovação de que os equipamentos ofertados atendem a cada um dos requisitos mínimos estabelecidos, conforme Anexo V. Consegue enviar?
Sistema	21/10/2021 14:55:51	Senhor fornecedor Seginfo Comercio & Servicos Empresariais Eireli, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
05.807.475/0001-08	21/10/2021 14:56:01	Sr pregoeiro, enviamos a proposta e o catalogo do produto com todas as informações dele.
05.807.475/0001-08	21/10/2021 14:56:23	Memorial de cálculo de autonomia não possuímos.
Pregoeiro	21/10/2021 15:13:47	Para Seginfo Comercio & Servicos Empresariais Eireli - Certo! Aguarde enquanto consultamos nossa área técnica.
Sistema	21/10/2021 15:35:20	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	21/10/2021 15:35:32	Para Seginfo Comercio & Servicos Empresariais Eireli - Proposta Recusada por não atender ao item de habilitação nº 9.11.1.1.2. do Edital de Licitação - Memorial de cálculo de autonomia, (Com a negativa da Licitante em fornecer a documentação, não foi possível comprovar o atendimento do item 26.2.6 – Banco de Bateria do TR) e o item nº 9.11.1.1.3.
Sistema	21/10/2021 15:39:52	Senhor fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.531.571/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	21/10/2021 15:42:42	Para ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - Senhor Licitante, a proposta anexada está em branco, solicito que encaminhe conforme Edital de Licitação.
Pregoeiro	21/10/2021 15:50:03	Para ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - Solicito o envio, até às 17:42 horas, contando 02 (duas) horas a partir da convocação, do dia 21/10/2021, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance, juntamente, com a documentação de habilitação complementar, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Pregoeiro	21/10/2021 15:50:32	Para ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - Ciente?
Pregoeiro	21/10/2021 17:49:24	Para ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - Proposta recusada. Licitante não juntou Proposta passível de análise, em branco. Descumprimento do Edital.
Sistema	21/10/2021 17:50:29	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	21/10/2021 17:53:53	Senhores Licitantes, em respeito ao horário comercial, fica agendada nova sessão às 14:00 do dia 22/10/2021.
Pregoeiro	21/10/2021 17:56:02	Fiquem atentos será realizada convocação de desempate, conforme legislação vigente!
Pregoeiro	22/10/2021 14:00:16	Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 12/2021.
Pregoeiro	22/10/2021 14:01:11	observem o item 4.3.9 do Edital: Que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir dos critérios de preferência.
Pregoeiro	22/10/2021 14:01:28	Portanto a documentação que comprove a preferência será a mesma exigida no Decreto.
Sistema	22/10/2021 14:01:36	O item 1 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/10/2021 14:01:36	Sr. Fornecedor ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 15.329.152/0001-00 em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 1, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 14:11:36 do dia 22/10/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/10/2021 14:06:36	Sr. Fornecedor ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 15.329.152/0001-00, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 1, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 14:11:36 do dia 22/10/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/10/2021 14:08:51	O item 1 teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 15.329.152/0001-00 enviou um lance no valor de R\$ 3.549,9500.
Sistema	22/10/2021 14:08:51	O item 1 está encerrado.
Sistema	22/10/2021 14:12:09	Senhor fornecedor ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.329.152/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	22/10/2021 14:14:48	Para ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA - Solicito os documentos do item nº 9.11.1.1.2. Memorial de cálculo de autonomia, 9.11.1.1.3. Tabela de conformidade técnica, informando onde se encontra, na documentação técnica dos produtos apresentada pelo Licitante, a comprovação de que os equipamentos ofertados atendem a cada um dos requisitos mínimos estabelecidos, conforme Anexo V - Modelo de Proposta,
Pregoeiro	22/10/2021 14:16:54	Para ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA - Como também, a comprovação de que os bens a serem alocados na prestação do serviço atendem ao PPB ou que tenham tecnologia do país é feita mediante apresentação das respectivas Portarias, concedidas pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (quanto ao PPB) ou pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações.
Pregoeiro	22/10/2021	Para ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA - Solicito o envio, até às 16:12 horas, contando 02

	14:17:56	(duas) horas a partir da convocação, do dia 22/10/2021, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance, juntamente, com a documentação de habilitação complementar, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Sistema	22/10/2021 15:59:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.329.152/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	22/10/2021 16:16:16	Para ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA - Senhor Licitante, o documento anexado não atende o item nº 9.11.1.1.2. Memorial de cálculo de autonomia, 9.11.1.1.3. Tabela de conformidade técnica e comprovação de que os bens a serem alocados na prestação do serviço atendem ao PPB ou que tenham tecnologia do país é feita mediante apresentação das respectivas Portarias. Proposta recusada.
Sistema	22/10/2021 16:20:08	Senhor fornecedor CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.003.386/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	22/10/2021 16:21:25	Para CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - Senhor Licitante, Solicito os documentos do item nº 9.11.1.1.2. Memorial de cálculo de autonomia, 9.11.1.1.3. Tabela de conformidade técnica, informando onde se encontra, na documentação técnica dos produtos apresentada pelo Licitante, a comprovação de que os equipamentos ofertados atendem a cada um dos requisitos mínimos estabelecidos, conforme Anexo V -
Pregoeiro	22/10/2021 17:49:20	Para CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - Senhor Licitante, o envio, seria até às 18:20 horas, contando 02 (duas) horas a partir da convocação, do dia 22/10/2021, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance, juntamente, com a documentação de habilitação complementar, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Pregoeiro	22/10/2021 18:04:44	Para CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - Em respeito ao horário comercial, estou encerrando a convocação e será acrescentado na próxima sessão.
Pregoeiro	22/10/2021 18:06:39	Para CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - Fica agendada nova sessão às 08:00 do dia 25/10/2021.
Pregoeiro	22/10/2021 18:07:04	Senhores Licitantes, em respeito ao horário comercial, fica agendada nova sessão às 08:00 do dia 25/10/2021.
Pregoeiro	25/10/2021 08:02:47	Bom dia! Declaro a sessão reaberta.
Pregoeiro	25/10/2021 08:06:05	Para CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - Senhor Licitante, o envio, será até às 08:20 horas, contando 02 (duas) horas a partir da convocação, do dia 25/10/2021, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance, juntamente, com a documentação de habilitação complementar, conforme Condições estabelecidas no Edital.
Sistema	25/10/2021 08:23:08	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	25/10/2021 08:24:54	Para CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - Decorrido prazo da convocação de 02 (duas) horas a proposta foi recusada não atende o item nº 9.11.1.1.2. Memorial de cálculo de autonomia, 9.11.1.1.3. Tabela de conformidade técnica.
Pregoeiro	25/10/2021 08:32:13	Para VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Senhor Fornecedor, encaminhamos para área técnica a documentação (catalogo do produto, memorial de bateria), de toda forma solicitamos proposta (anexo V do Edital) atualizada, com a Tabela de conformidade técnica tabela item 9.11.1.1.3.
Sistema	25/10/2021 08:32:23	Senhor fornecedor VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.215.178/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
12.215.178/0001-39	25/10/2021 08:34:36	Prezada(o) Pregoeira(o), Bom dia! Estamos enviando, um momento.
Sistema	25/10/2021 08:36:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.215.178/0001-39, enviou o anexo para o item 1.
12.215.178/0001-39	25/10/2021 08:37:24	Prezada(o) Pregoeira(o), documentos enviados conforme vossa solicitação. Ficamos a disposição.
Pregoeiro	25/10/2021 08:43:45	Para VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Certo! Estamos consultando nossa área técnica.
Pregoeiro	25/10/2021 09:37:42	Para VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Senhor Licitante, nossa área técnica solicita tempo para análise da documentação, dessa forma, fica agendada nova sessão às 14:00 do dia 25/10/2021 (hoje).
Pregoeiro	25/10/2021 09:39:38	Senhores Licitantes, por motivo de análise da documentação enviada fica agendada retorno da sessão às 14:00, do dia 25/10/2021, hoje.
Pregoeiro	25/10/2021 14:04:18	Para VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Senhor Licitante, é possível negociar esse valor?
12.215.178/0001-39	25/10/2021 14:06:49	Prezada(o) Pregoeira(o), infelizmente já ofertamos nosso melhor valor na fase de lances, devido as especificações dos equipamentos não temos como negociar o valor.
Pregoeiro	25/10/2021 14:09:45	Para VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Senhor Licitante, na proposta enviada consta erro material, vou pedir a correção na descrição do produto no final consta "conforme edital e demais características técnicas obrigatórias conforme edital PE: 61/2021", nosso pregão é o nº 12/2021 SRP/DPDF.
Sistema	25/10/2021 14:10:12	Senhor fornecedor VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.215.178/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	25/10/2021 14:11:45	Para VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Ciente?
12.215.178/0001-39	25/10/2021 14:12:40	Prezada(o) Pregoeira(o), já estou enviando, um momento por favor.
Sistema	25/10/2021 14:13:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.215.178/0001-39, enviou o anexo para o item 1.
12.215.178/0001-39	25/10/2021 14:14:26	Prezada(o) Pregoeira(o), enviado conforme vossa solicitação. Ficamos a disposição.

Para VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - ciente!

Pregoeiro	25/10/2021 14:36:37	
Sistema	25/10/2021 14:46:29	Senhor fornecedor VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.215.178/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	25/10/2021 14:46:40	Para VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Senhor Licitante, o documento está com erro no download, vou solicitar novamente.
Sistema	25/10/2021 14:49:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.215.178/0001-39, enviou o anexo para o ítem 1.
12.215.178/0001-39	25/10/2021 14:51:00	Prezada(o) Pregoeira(o), enviado novamente, por gentileza verifique se consegue baixar agora. Fico a disposição.
Pregoeiro	25/10/2021 15:01:05	Para VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sim, senhor Licitante, proposta aceita, passamos para fase de habilitação. Aguarde para eventuais diligências.
Sistema	25/10/2021 15:51:05	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	25/10/2021 15:51:55	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/10/2021 às 16:22:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	11/10/2021 15:18:50	
Abertura da sessão pública	20/10/2021 14:00:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	20/10/2021 14:47:35	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	20/10/2021 17:54:55	Previsão de reabertura: 21/10/2021 14:00:00; Em respeito ao horário comercial.
Reativação	21/10/2021 14:00:18	
Suspensão administrativa	21/10/2021 17:58:01	Previsão de reabertura: 22/10/2021 14:00:00; em respeito ao horário comercial, fica agendada nova sessão às 14:00 do dia 22/10/2021.
Reativação	22/10/2021 13:58:51	
Suspensão administrativa	22/10/2021 18:08:10	Previsão de reabertura: 25/10/2021 08:00:00; Em respeito ao horário comercial, fica agendada nova sessão às 08:00 do dia 25/10/2021.
Reativação	25/10/2021 08:00:57	
Suspensão administrativa	25/10/2021 09:43:00	Previsão de reabertura: 25/10/2021 14:00:00; por motivo de análise da documentação enviada fica agendada retorno da sessão às 14:00, do dia 25/10/2021, hoje.
Reativação	25/10/2021 14:03:20	
Abertura do prazo	25/10/2021 15:51:05	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	25/10/2021 15:51:55	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/10/2021 às 16:22:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:24 horas do dia 25 de outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CINTHIA MARIA SANTOS DOMINGUES DE OLIVEI
Pregoeiro Oficial

SIDNEY FERREIRA DE SOUSA
Equipe de Apoio

WELINGTON DE MOURA BARROS
Equipe de Apoio



Voltar

